



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - EDYCJA ÓSMA  
„BUDOWA DROGI GMINNEJ BĘDARGOWO - RAJKOWO”

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

**Potencjalni Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 22.07.2024 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo”

**Pytanie nr 1:**

1. W opisie podano parametry rury  $\varnothing 90$  PE SDR 11 lub SDR 17 oraz PN10 lub PN16. Jaki rodzaj rury należy zastosować.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że należy stosować rury i kształtki: PE HD 100 RC. Cały system wykonany z rur i kształtek PN10 SDR 17, (jeżeli dostawy rur i kształtek SDR17 PN 10 będą długotrwałe lub niemożliwe należy stosować rury SDR11 PN16). Należy stosować przeznaczony do wody pitnej, o przekroju poprzecznym okrągłym i połączeniach elektrooporowych o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek.

**WÓJT**

*Małgorzata Schwarz*