

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wojewódzka 11, 40-026 Katowice

Odpowiedzi na pytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice

Pytania z dnia 31 marca 2021 r.

Pytanie nr 1:

Podkłady betonowe w pozycji 12 są na całej powierzchni policzone o grubości 10 cm. W garażach podkład betonowy ma 15 cm – proszę o korektę obmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Istotnie, należy zmodyfikować obmiar w pozycji 12 z 60,377 m³ na 86,210 m³.

Pytanie nr 2:

W dziale nr 2 Posadzka betonowa występują pozycje dotyczące ścian żelbetowych, są to pozycje 13-15. Wg Wykonawcy pozycje te dotyczą ściany o gr 50cm dla klatki schodowej. Brakuje w przedmiarze pozycji dla płyty betonowej posadzki o gr 50 cm – proszę o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Płyta fundamentowa występuje pod nazwą posadzka betonowa grubości łącznej 25 cm (posadzka gr. 5 cm + pogrubienie 1 cm x krotność 20) w poz. 17-19, zbrojenie ujęto w poz. 35. W garażu nie występuje płyta grubości 50 cm.

Pytanie nr 3:

W pozycji nr 88 jest niecałe 99 m² posadzki żywicznej, wg dokumentacji posadzka żywiczna (epoksydowa) występuje we wszystkich pomieszczeniach – proszę o weryfikację i korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Istotnie, należy zmodyfikować obmiar w pozycji 88 z 98,616 m³ na 414,410 m³.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza rozbić przedmiar na 3 branże tj:

- część budowlana
- część sanitarna
- część elektryczna

i złożenie do oferty kosztorysów z takim podziałem?

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na rozbić przedmiaru na w/w części ponieważ taki podział znacznie utrudnił by weryfikację poszczególnych pozycji w złożonych kosztorysach. W załączeniu plik ATH.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Katowicach

bryg. mgr Arkadiusz Korzeniowski