

Goleniów, 27.05.2021 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/2.1/D/2021/AL

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

DOTYCZY: Zapytania ofertowego na Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie – Część I-VI

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia. Zgodnie z zapisem rozdziału XVIII ust. 4 zapytania Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

Pytanie 1.

Dotyczy.: Część I , nawiertki wodociągowe, zasuwki klinowe, obudowy teleskopowe.

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie w nawiertkach samonawiercających opaski łączącej za pomocą 2 śrub o wąskiej zabudowie nawiertki, która stwarza możliwość ugięcia rury w procesie nawiercania i mniej pewne jest jej przytwierdzenie i przyleganie na rurze, czy zastosowanie szerokiej znormalizowanej opaski łączącej za pomocą 4 śrub, która zapewnia prawidłowe opasanie rury, stabilność w mocowaniu i bezpieczeństwo nawiercania ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie w nawiertkach samonawiercających łączenie obejmy dolnej z korpusem przy pomocy 2 śrub. Szerokość obejmy dolnej oraz korpusu musi zapewniać stabilne mocowanie na nawiercanej rurze i wynosić co najmniej 120 mm.

UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.