

**UA.271.1.20.2024**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wymiana bram przemysłowych podnoszonych, segmentowych wraz z kurtynami szybkobieźnymi do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2024/BZP 00561035/01 z dnia 2024-10-23**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o możliwość złożenia oferty na bramy szybkobieżne spiralne panelowe.

Ich zastosowanie jest lepsze i mniej problemowe niż dwie bramy.

Dodatkowo, są mniejsze problemy z korozją niż przy innych bramach.

<https://ditex.com.pl/spirall-iso-50/>

**Odpowiedź:**

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że zmienia Opis przedmiotu zamówienia w takim zakresie iż dla bram nr 2, 3, 4, 6, 7 WYMAGA dostawy i montażu pojedynczych, ciepłych bram szybkobieżnych, segmentowych zamiast zestawów składających się z dwóch bram (bramy segmentowej oraz kurtyny szybkobieżnej). Dla bram nr 1 i 5 wymaga dostawy i montażu kurtyn szybkobieżnych zamontowanych od wewnątrz obok istniejących bram segmentowych bez ich wymiany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żaden sposób nie narzuca producenta zaoferowanych rozwiązań. Link do strony producenta zawarty w powyższym pytaniu został przedstawiony jako integralna część pytania Wykonawcy i w żaden sposób nie jest wiążący przy składaniu ofert.

Tym samym zmienia się Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferty, nadając im brzmienie zgodne z Załącznikami nr, odpowiednio 1, 2 i 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 2:**

W bramach 6 i 7 w nadprożu przebiega instalacja, która uniemożliwia demontaż i montaż bram segmentowych. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje demontaż instalacji we własnym zakresie na czas montażu bram.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku takiej konieczności demontaż i montaż instalacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza demontaż przedmiotowej instalacji na czas demontażu/montażu bram i jej ponowny montaż po zakończeniu montażu bram przy czym czynności te winien zrealizować Wykonawca na swój koszt, tak samo jak wszelkie inne prace/roboty niezbędne do wykonania w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty alternatywnej wyłącznie na 7 szt. bram kurtynowych z PCV bez demontażu bram segmentowych, które wymagają jedynie konserwacji aby przywrócić ich pełną funkcjonalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że nie dopuszcza takiej zmiany przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 4:**

Zastosowanie bram z systemem "samo-naprawy" może generować problem z poprawnym funkcjonowaniem bramy ze względu na duże gabaryty i możliwe przeciągi powodujące "nadmuchiwanie się płaszcza (tworzy się "żagiel" zakłócający poprawne zamykanie kurtyny). Czy dopuszczają państwo inne rozwiązanie, np. brama typu PACK (rolowana z płaszczem PVC, składanym harmonijkowo pod wałem)? Takie rozwiązanie jest odporne na wiatr i zanieczyszczenia panujące na tego typu obiektach.

Montaż bram typu PACK od strony zewnętrznej eliminuje wiele problemów technicznych wynikających z ograniczeń "przestrzeni montażowej" od wewnątrz. Dodatkowo taka konstrukcja zmniejsza do minimum zakres prac konserwacyjnych bramy obniżając znacznie koszty eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Tak jak napisano w odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej Zamawiający w przypadku bram nr 2, 3, 4, 6, 7 WYMAGA dostawy i montażu pojedynczych, ciepłych bram szybkobieżnych segmentowych zamiast zestawów składających się z dwóch bram (bramy segmentowej oraz kurtyny szybkobieżnej). Jednocześnie Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozwiązania polegającego na montażu ŻADNEJ bramy szybkobieżnej ani kurtyny szybkobieżnej na zewnątrz – na elewacji budynku. Bramy szybkobieżne oraz kurtyny szybkobieżne należy zamontować wewnątrz w miejsce bram zdemontowanych a w przypadku bram nr 1, 5 (nie podlegających wymianie) – obok istniejących bram segmentowych.

**Pytanie nr 5:**

Zalecamy odstąpienie od wymiany bram segmentowych, które krótko po ich montażu będą wyglądać jak te obecne i będą nadal generować problemy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że nie odstępuje od wymogu wymiany istniejących bram segmentowych (nie dotyczy bram nr 1, 5, które nie podlegają wymianie).

**Pytanie nr 6:**

W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania (opisanego w pytaniu nr 4 powyżej) w dwóch przypadkach wymagane jest przesunięcie rur spustowych rynien przy bramach nr 3 i 6. Taki zakres prac musi zostać wykonany poza tym zleceniem z uwagi na rozbieżność bram - wykonanie po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej, między innymi z tego powodu Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozwiązania polegającego na montażu bram szybkobieżnych ani kurtyń szybkobieżnych od strony zewnętrznej – na elewacji budynku.

**Pytanie nr 7:**

W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania (opisanego w pytaniu nr 4 powyżej) w trzech przypadkach mamy okna na wysokości kolidującej z bramami. Obecnie okna te są niefunkcjonalne, z uwagi na ich zasłonięcie przez wewnętrzne bramy segmentowe. Wybierając taki wariant bram należy te okna zlikwidować i zaślepić otwory - wykonanie po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej, między innymi z tego powodu Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozwiązania polegającego na montażu bram szybkobieżnych ani kurtyn szybkobieżnych od strony zewnętrznej – na elewacji budynku.

**Pytanie nr 8:**

W przypadku bramy ostatniej (nr 7) światło przejazdu zostanie pomniejszone o szerokość prowadnicy bramy (ok 200 [mm]) z uwagi na brak minimalnej "przestrzeni bocznej".

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej, między innymi z tego powodu Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozwiązania polegającego na montażu bram szybkobieżnych ani kurtyn szybkobieżnych od strony zewnętrznej – na elewacji budynku.

**Pytanie nr 9:**

W jaki sposób będzie się odbywało sterowanie bramami? Standardem są przyciski na centrali (strona wewnętrzna) oraz kasetka zewnętrzna. Czy taki wariant jest wystarczający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że wymaga sterowania od wewnątrz za pomocą przycisków centrali i od strony zewnętrznej z kasetki sterującej umieszczonej na ścianie.

**Pytanie nr 10:**

Montaż bram od zewnątrz wymaga dostosowania podkonstrukcji stalowej wewnętrznej ukrytej wścianach oraz wyrównania lub wykonania małych fundamentów w miejscach posadowienia prowadnic bram - wymagana jest zgoda na ingerencję w obudowę zewnętrzną i wewnętrzną ścian (wykonanie po stronie wykonawcy bram).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej, między innymi z tego powodu Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozwiązania polegającego na montażu bram szybkobieżnych ani kurtyn szybkobieżnych od strony zewnętrznej – na elewacji budynku.

**Pytanie nr 11:**

Czy na etapie ew. wygranej przetargu umowa, którą Państwa zaproponowali jest negocjowalna czy jest to wzór nie do zmiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się jakichkolwiek negocjacji po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zmienia treść SWZ i dokonane zmiany, wskazane poniżej, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) **pkt III.2.1) SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1001453> w terminie **do dnia 19 listopada 2024 roku do godz. 12:00.**”;

2) **pkt III.2.5) SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 19 listopada 2024 roku o godz. 12:15.**”;

3) **pkt III.3. SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18 grudnia 2024 roku.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”;

4) **pkt I. Opisu przedmiotu zamówienia** – Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

### **„I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków oraz wymiana (demontaż i montaż) pięciu sztuk, kompletnych bram szybkobieżnych, zewnętrznych, przemysłowych, segmentowych, a także dostawa wraz z montażem dodatkowo dwóch sztuk kurtyń szybkobieżnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Demontaż istniejących bram (bramy nr: 2, 3, 4, 6, 7 - Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Zdemontowane bramy są własnością Zamawiającego i po demontażu należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
2. **Dostawę i montaż 5 szt. nowych bram szybkobieżnych, przemysłowych, podnoszonych, segmentowych, stalowych, ocieplanych z napędem elektrycznym. Bramy zewnętrzne wjazdowe/wyjazdowe przemysłowe, segmentowe (bramy nr: 2, 3, 4, 6, 7 - Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).** Sterowanie otwarciem bram od wewnątrz za pomocą przycisków centrali i od strony zewnętrznej z kasy sterującej umieszczonej na ścianie.

Wymagane parametry techniczne:

- a) elektryczny mechanizm otwierania i zamykania,
- b) szybkość otwierania min. 1,5 m/s,
- c) szybkość zamykania min. 0,5 m/s,
- d) system prowadzenia spiralny lub wysokiego prowadzenia w zależności od możliwości montażowych,
- e) łańcuchowy mechanizm otwierania ręcznego bramy od wewnątrz na wypadek pożaru, awarii i/lub zaniku energii elektrycznej,
- f) wyposażenie w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,
- g) współczynnik przenikania ciepła  $U_k \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
- h) klasa odporności na obciążenie wiatrem klasa 2,
- i) naświetla o powierzchni minimalnej 10%,
- j) odporność na korozję lub zabezpieczenie antykorozyjnie,
- k) ocieplane segmenty stalowe lub aluminiowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub aluminiowej, ocieplane pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, krańcowe kątowniki stalowe lub aluminiowe i uszczelka progowa, z uszczelkami międzysegmentowymi i uszczelką nadproża,
- l) konstrukcja oraz ościeżnica kątowa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (niemalowane) lub aluminiowej, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, przykręcaną szyną bieżną i boczną uszczelką,
- m) napęd oraz system sterowania odpowiednie dla środowiska o dużym zapyleniu i wilgotności.

Dostarczone wyroby powinny posiadać deklaracje lub inne dokumenty producenta kwalifikujące oferowane bramy do kategorii szybkobieżnych oraz certyfikaty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm maszynowych CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

3. **Dostawę i montaż 2 szt. nowych kurtyn szybkobieżnych, rolowanych lub składanych. Kurtyny szybkobieżne do zamontowania od wewnątrz w świetle dwóch istniejących bram, nie podlegających wymianie (bramy nr: 1, 5) - Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.**

Wyposażenie:

- a) zestaw fotokomórek,
- b) system przeciwwag odciążający napęd podczas pracy,
- c) system otwierania awaryjnego na wypadek awarii zasilania,
- d) naświetla o powierzchni minimalnej 10%.

Wymagane parametry techniczne:

- a) wymiary - zgodne z wymiarami odpowiadających im bram podnoszonych segmentowych występującymi w parze z kurtynami szybkobieżnymi,
- b) konstrukcja oraz prowadnice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (niemalowane),
- c) ilość cykli pracy : 1.000.000,
- d) prędkość: otwieranie minimum 1,5 m/s, zamykanie 0,5 m/s,
- e) napięcie sterowania: 24V,
- f) napęd z falownikiem 230V,
- g) sterowanie otwarciem kurtyn szybkobieżnych lokalnie od wewnątrz za pomocą przycisków centrali i od strony zewnętrznej z kasety sterującej umieszczonej na ścianie,
- h) komplet fotokomórek zabezpieczających umieszczonych w świetle otworu bramowego (klasa ochrony IP 67),
- i) dolna listwa uszczelniająca wykonana z elastycznego tworzywa,
- j) napęd oraz system sterowania odpowiednie dla środowiska o dużym zapyleniu i wilgotności.

Dostarczone wyroby powinny posiadać deklaracje lub inne dokumenty producenta kwalifikujące oferowane kurtyny do kategorii szybkobieżnych oraz certyfikaty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm maszynowych CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.”;

- 5) **pkt II. Opisu przedmiotu zamówienia** – Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzemienie:

#### **„II. INFORMACJE DODATKOWE**

- 1) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Termin/godzinę dostawy/montażu/demontażu elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 2) Koszty opakowania, załadunku i transportu przedmiotu zamówienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” pokrywa Wykonawca.
- 3) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „**lub równoważne**”.”

- 6) **pkt III. Opisu przedmiotu zamówienia** – Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzemienie:

#### **„III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wymiary szybkiej bram segmentowych oraz kurtyn szybkiej podane w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz we Wzorce Formularza Oferty (Załącznik nr 3 do SWZ) są wymiarami w świetle otworów montażowych i mają charakter orientacyjny. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania szczegółowych pomiarów poszczególnych bram segmentowych szybkiej oraz kurtyn szybkiej. Za wszelkie niezgodności w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.”;
- 7) **§ 1 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy** – Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje następujące brzemienie:  
 „1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na **dostawie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz wymianie (demontażu i montażu) pięciu sztuk, szybkiej, kompletnych bram zewnętrznych, przemysłowych, segmentowych, a także dostawie wraz z montażem dodatkowo dwóch sztuk kurtyn szybkiej, rolowanych lub składanych przy czym wszystkie w/w rzeczy zwane są dalej „Towarem”, szczegółowo opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, zwanej dalej „SWZ” oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.”;**
- 8) **§ 1 ust. 2 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy** – Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje następujące brzemienie:  
 „1) dokonania, na własną odpowiedzialność, szczegółowych pomiarów poszczególnych bram szybkiej, segmentowych oraz kurtyn szybkiej;”;
- 9) **§ 1 ust. 2 pkt 10 Projektowanych postanowień umowy** – Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje następujące brzemienie:  
 „10) dostarczenia deklaracji lub innych dokumentów producenta kwalifikujących oferowane bramy szybkiej oraz kurtyny szybkiej do kategorii szybkiej oraz certyfikatów potwierdzających spełnienie obowiązujących norm maszynowych CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE .certyfikatów zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz atestu PZH w języku polskim lub przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji.”
- 10) **Tabela zawarta w pkt. 4.3) Formularza Oferty** – Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

A	B	C	D	E	F	G
L.p.	Nazwa	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT liczona od ceny jednostkowej netto (DxE) [PLN]	Cena jednostkowa brutto (D+F) [PLN]
1	Kurtyna szybkiej do zamontowania w świetle bramy 1 400x500	1				
2	Brama szybkiej 2 500x600	1				

3	Brama szybkobieźna 3 500x600	1				
4	Brama szybkobieźna 4 500x600	1				
5	Kurtyna szybkobieźna do zamontowania w świetle bramy 5 600x500	1				
6	Brama szybkobieźna 6 400x500	1				
7	Brama szybkobieźna 7 600x500	1				
8	<b>Cena netto oferty [PLN] (suma cen określonych w kolumnie D)</b>					
9	<b>Kwota VAT [PLN] (liczona od ceny netto oferty z wiersza nr 8)</b>					
10	<b>Cena brutto oferty [PLN] (suma wierszy 8 i 9)</b>					

„i

11) **Pkt 4.7)-4.18) Formularza Oferty** - Załącznik nr 3 do SWZ, otrzymują następujące brzmienie:

- „7) Oferowany producent/typ/model bram szybkobieźnych: ...../...../.....  
Oferowany producent/typ/model kurtyń szybkobieźnych: ...../...../.....
- 8) zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z SWZ,
- 9) akceptujemy termin płatności faktur 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
- 10) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione w Załączniku nr 2 do SWZ,
- 11) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
- 12) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SWZ,
- 13) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), [przekazuję (przekazujemy)] / [nie przekazuję (nie przekazujemy)] w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, w celu utrzymania w poufności,
- 14) wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
- 15) reprezentowany przez nas (przeze mnie) wykonawca jest:
- mikroprzedsiębiorcą
  - małym przedsiębiorcą
  - średnim przedsiębiorcą
  - inny,
- 16) termin związania ofertą jest zgodny z terminem określonym w SWZ,
- 17) przedkładam (amy)/ nie przedkładam (amy) Wykaz rozwiązań równoważnych .
- 18) wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.”

**W związku z wprowadzeniem dużej ilości zmian Zamawiający pomocniczo udostępnia w załączeniu TEKSTY JEDNOLITE UWZGLĘDNAJĄCE WSZYSTKIE ZMIANY:**

1. Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma;
2. Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy – który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma;
3. Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz Oferty – który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma;
4. Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany i odpowiedzi na pytania w części w jakiej modyfikują SWZ stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
(-)  
Jan Adam Kłysz