

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.72...../2023

Tarnów, dnia 09.10.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Zespołu Warsztatów i Sekcji Energetyczno – Ciepłowniczej oraz materiałów elektrycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - sprawa nr 72/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.10.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zapisu dotyczącego: "Wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki instalacyjne muszą posiadać symetryczny rozkład przyłączy oraz zacisk fazowy z lewej strony (wymóg zdeterminowany istniejącymi układami połączeń w rozdzielnicach elektrycznych), wytrzymałość na udar prądowy nie może być mniejsza niż 6 kA, maksymalny przekrój przewodów podłączeniowych nie może być mniejszy niż 25 mm oraz zakres temperatury pracy nie mniejszy niż: $-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$." Do opisu wkraśl się błąd, tj. "wytrzymałość na udar prądowy nie może być mniejsza niż 6 kA" - udar jest mierzony w kVA i żaden wyłącznik nie spełnia takiego wymagania. Czy Zamawiającemu chodzi o umowną wytrzymałość łączeniową (zwarciovą)?

Odpowiedź: Zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wyłączniki różnicowo -prądowe, wyłączniki różnicowo-nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki instalacyjne muszą posiadać symetryczny rozkład przyłączy oraz zacisk fazowy z lewej strony (wymóg zdeterminowany istniejącymi układami połączeń w rozdzielnicach elektrycznych), wytrzymałość na udar prądowy (wytrzymałość zwarciovą lcv) nie może być mniejsza niż 6 kA, maksymalny przekrój przewodów podłączeniowych nie może być mniejszy niż 25 mm oraz zakres temperatury pracy nie mniejszy niż: $-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ ”

Otrzymują: Adresat
a/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Karolina Strzałba