



numer sprawy: OR-III.271.2.11.2021

Gorlice, 18.08.2021 r.

## do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na rewitalizację budynku Gorlickiego Centrum Kultury w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

### 1. Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w brzmieniu:

#### Pytanie 1 :

W punkcie 5.8 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający pisze:

*„5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:*

*Przedmiotowe środki dowodowe - karty materiałowe dla urzędzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium „funkcjonalność techniczna”. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość parametru za którą będą przyznawane punkty, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wartość wskazanego parametru. Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium. Nie będzie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty.”*

Czy dostarczone karty materiałowe mogą być w języku angielskim ?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z brzmieniem ust 4.4 pkt. 1 SWZ : „Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski „, dostarczone wraz z ofertą karty materiałowe mogą być sporządzone w języku angielskim lecz muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

Zamawiający przypomina, że w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w tym tłumaczeń, po złożeniu oferty.

## Pytanie 2:

W punkcie 1.2 formularza ofertowego Zamawiający pisze:

11.	poz. 4.2 (Monitor sceniczny typ 2)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* – maksymalnie 1 pkt.	.....dB SPL* słownie: .....	.....
-----	---------------------------------------	--	-----------------------------------	-------

W załączniku nr 13 do SWZ - Minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotu Zamówienia, Zamawiający natomiast pisze:

4.2	Monitor sceniczny typ 2	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 – źródło punktowe - Tryb zasilania – pasywny z jednego kanału wzmacniacza - Konstrukcja współosiowa - Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB) - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 129 dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla współczynnika szczytu CF=4), - Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej 100° (±5°) - Kierunkowość w płaszczyźnie pionowej 100° (±5°) - Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 8" - Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,5"	2	szk.
-----	-------------------------	--	---	------

Czy zatem nie nastąpiła omyłka pisarska i ww. wymaganie nie powinno odnosić się do poz. 4.1 (Monitor sceniczny typ 1)?

### Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, nastąpiła omyłka pisarska. W punkcie 1.2 formularza ofertowego l.p. 11. jest:

„poz. 4.2 (Monitor sceniczny typ 2)”

Zaś prawidłowo powinno być:

„poz. 4.1 (Monitor sceniczny typ 1)”

Nastąpiła omyłka pisarska, bowiem wymaganie „Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL\* – maksymalnie 1 pkt.” odnosi się do poz. 4.1 (Monitor sceniczny typ 1)

W związku z powyższym a także w związku z ustaleniem, iż postanowienia SWZ nie zostały sformułowane w zakresie sposobu oceny podkryteriów w sposób całkowicie jednoznaczny Zamawiający modyfikuje opis sposobu oceny w podkryteriach Lp. 5, 6, 11, 12, 13, oraz poprawia opis podkryterium Lp. 11 W związku z powyższym tabela podkryteriów i sposobu ich oceny zamieszczona w ust. 11 pkt 2) SWZ otrzymuje w całości nowe brzmienie:

Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert	
1.	poz. 1.1 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 1 – źródło liniowe)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* – maksymalnie 2 pkt.
2.	poz. 1.2 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 – źródło liniowe)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* – maksymalnie 2 pkt.
3.	poz. 1.3 (Zestaw głośnikowy niskotonowy)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* - maksymalnie 2 pkt.
4.	poz. 1.7 (Wzmacniacz mocy typ 1)	Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym
5.	poz. 2.1 (Zestaw głośnikowy frontfill)	Oferta otrzyma <b>1 punkt za każdą wartość dB SPL</b> powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*
6.	poz. 2.3 (Zestaw głośnikowy dogłośnieniowy)	Oferta otrzyma <b>1 punkt za każdą wartość dB SPL</b> powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*
7.	poz. 2.5 (Wzmacniacz mocy typ 1)	Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym
8.	poz.3.1 (Wzmacniacz mocy typ 1)	Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym
9.	poz. 3.2 (Zestaw głośnikowy niskotonowy)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* - maksymalnie 2 pkt.
10.	poz.4.1 (Monitor sceniczny typ 1)	Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało fabryczne nóżki umożliwiające zmianę kąta pod jakim urządzenie stoi pracując jako podłogowy monitor sceniczny
11.	poz. 4.1 (Monitor sceniczny typ 1)	Oferta otrzyma <b>1 punkt za każdą wartość dB SPL</b> powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL*
12.	poz. 6.1 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy kinowy)	Oferta otrzyma <b>1 punkt za każdą wartość dB SPL</b> powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL*

Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert	
13.	poz. 6.3 (Zestaw głośnikowy efektowy kinowy)	Oferta otrzyma <b>1 punkt za każdą wartość dB SPL</b> powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*
14.	poz. 6.5 (Wzmacniacz mocy typ 1)	Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym
15.	poz. 7.1 (Matryca interkomu zintegrowana z pulpitem interkomowym),	Oferta otrzyma 1 punkt jeżeli zaoferowane urządzenie, będzie posiadało funkcję redukcji echa akustycznego (AEC)
16.	1.1 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 1 – źródło liniowe 1.2 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 – źródło liniowe 1.3 - Zestaw głośnikowy niskotonowy 1.7 – Wzmacniacz mocy typ 1 2.1 - Zestaw głośnikowy frontfill 2.3 - Zestaw głośnikowy dogłośnieniowy 2.5 - Wzmacniacz mocy typ 1 3.1 - Wzmacniacz mocy typ 1 3.2 - Zestaw głośnikowy niskotonowy 4.1 - Monitor sceniczny typ 1 4.2 - Monitor sceniczny typ 2 4.3 - Wzmacniacz mocy typ 1 6.1 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy kinowy 6.3 - Zestaw głośnikowy efektowy kinowy 6.5 – Wzmacniacz mocy kinowy	Oferta otrzyma 5 punktów jeżeli zaoferowane urządzenia będą pochodziły od jednego producenta.
17.	poz. 8.1 (Projektor cyfrowy DCI),	Oferta otrzyma 1 punkt jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało jasność co najmniej 5 500 lumenów

Odpowiednio, Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza oferty = Nowy, obowiązujący formularz oferty stanowi zał. nr 1 do niniejszego pisma

### Pytanie 3:

Z uwagi na fakt, iż zadanie jest w systemie "zaprojektuj wybuduj" prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia i wydłużenie go o co najmniej 3 miesiące. Dodatkowy czas pozwoli na rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej w oparciu o udostępnioną koncepcję i ewentualne uwagi inwestora, a także uzyskanie pozwoleń i zezwoleń wymaganych przez inwestora.

Z uwagi na dobro realizacji państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy i wydłużenie terminu realizacji.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 4:**

Bardzo prosimy o wyjaśnienie jakich sieci dotyczy zapis ujęty w "Projektowanych postanowieniach umowy" - §10 pkt. 12) W razie konieczności przebudowy istniejących sieci Wykonawca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, zrealizować obowiązki ciążące na Zamawiającym, wynikające z odpowiedniego porozumienia z operatorem lub wydanych przez niego warunków technicznych lub innych dokumentów w tym przedmiocie". Proszę o doprecyzowanie jakich rodzajów sieci dotyczy powyższe sformułowanie.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zgodnie z zapisami zawartymi w PFU który stanowi załącznik nr 1 do SWZ:

**Strona 6** „W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu kubaturowego wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną znajdującą się na działkach 588/28, 586/4 i 517/11 przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach.
2. **Przebudowa przyłączy jeśli zajdzie taka konieczność.**
3. Elementy zagospodarowania terenu – w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

**Podstawą wykonania ww. robót powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie.”**

Ponadto wymagania w odniesieniu do instalacji opisane zostały w rozdziale 2.5 strony 22-28 Programu Funkcjonalno Użytkowego, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

**2. Przedłużenie terminu składania ofert**

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 31.08.2021 r. godz. 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31.08.2021 r. godz. 13:30**


- 1) Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
- 2) Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 29.09.2021 r.”**

4. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00122271/01 z dnia 21.07.2021 r.

Załącznik: zał. nr 3 do SWZ w treści obowiązującej po modyfikacji

Z up. BURMISTRZA  
  
Daniel Janeczek  
Sejmicki Miasto  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa
2. a/a

Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 18355125

**Zał. nr 1 do zmiany treści SWZ z dnia 18.08.2021 r. (treść zał. nr 3 do SWZ obowiązująca po modyfikacji)**

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

**Druk „OFERTA”**

zał. nr 3 do SWZ

## **OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984>

Wykonawca:

.....  
(nazwa i adres wykonawcy/ wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

.....  
(NIP, REGON, nr tel/faksu, e-mail)

składa ofertę na:

**REWITALIZACJĘ BUDYNKU GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – POSTĘPOWANIE NR OR-III.271.2.11.2021**

### **1.1. Kryterium – cena**

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w całości za cenę:**

wartość netto ..... zł.

podatek VAT ..... % tj. .... zł.

cena brutto ..... zł.

(słownie:..... ),

**oraz w podziale na cenę brutto za następujący zakres:**

- 1) wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń administracyjno – zarządczych na poziomie parteru (pomieszczenia 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.23) i remoncie pomieszczeń wspólnych na poziomie parteru (pomieszczenia 0.01, 0.02, 0.03, 0.06, 0.07, 0.16, 0.21 i 0.22) – zgodnie z pozycjami 2.1 i 2.2 harmonogramu finansowo – rzeczowego stanowiącego załącznik nr 17 do PFU (koszt niekwalifikowany):

cena brutto ..... zł.

(słownie:.....),

- 2) wykonanie dokumentacji projektowej (wartość dokumentacji nie może przekroczyć 2,5% wartości całości wynagrodzenia umownego brutto), wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pozostałych pomieszczeń (wszystkich pomieszczeń objętych zamówieniem oprócz pomieszczeń określonych w pkt. 1), wyposażenie (określone w załączniku nr 16 do PFU) – zgodnie z pozycjami: 1., 2.3, 3. harmonogramu finansowo – rzeczowego stanowiącego załącznik nr 17 do PFU (koszt kwalifikowany):

cena brutto ..... zł.

(słownie:.....),

## 1.2. Kryterium – funkcjonalność techniczna

Punkty w kryterium „funkcjonalność techniczna” zostaną przyznane na podstawie oświadczeń (wartości parametrów podanych przez Wykonawcę poniżej) oraz złożonych kart materiałowych poszczególnych urządzeń (urządzenia wg załącznika nr 13 do PFU) potwierdzających ocenianą funkcjonalność. Wraz z ofertą należy złożyć karty materiałowe dla urządzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium „funkcjonalność techniczna”. Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej wraz z ofertą karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium (0 punktów).

**UWAGA:** Wykonawca w poniższej tabeli, w podkryteriach, winien określić oferowaną wartość parametru i producenta/model urządzenia. W podkryteriach w których występuje opcja wyboru „TAK/NIE” – niepotrzebne skreślić.

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie wartości parametru podkryterium w kryterium „funkcjonalność techniczna”, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg podstawowy i nie przyzna w tym podkryterium punktów (0 punktów).

Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert		Oferowana wartość parametru	Producent/model
1.	poz. 1.1 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 1 – źródło liniowe)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* – maksymalnie 2 pkt.	.....dB SPL* słownie: .....	.....
2.	poz. 1.2 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 – źródło liniowe)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* – maksymalnie 2 pkt.	.....dB SPL* słownie: .....	.....
3.	poz. 1.3 (Zestaw głośnikowy niskotonowy)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* - maksymalnie 2 pkt.	.....dB SPL* słownie: .....	.....



Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert		Oferowana wartość parametru	Producent/model
4.	poz. 1.7 (Wzmacniacz mocy typ 1)	<p>Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym?</p> <p>Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	.....
5.	poz. 2.1 (Zestaw głośnikowy frontfill)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdą wartość dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*	<p>.....dB <b>SPL*</b></p> <p>słownie: .....</p>	.....
6.	poz. 2.3 (Zestaw głośnikowy dogłośnieniowy)	Oferta otrzyma Oferta otrzyma 1 punkt za każdą wartość dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*	<p>.....dB <b>SPL*</b></p> <p>słownie: .....</p>	.....
7.	poz. 2.5 (Wzmacniacz mocy typ 1)	<p>Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym?</p> <p>Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	.....
8.	poz.3.1 (Wzmacniacz mocy typ 1)	<p>Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym?</p> <p>Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	.....
9.	poz. 3.2 (Zestaw głośnikowy niskotonowy)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdy 1 dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL* - maksymalnie 2 pkt.	<p>.....dB <b>SPL*</b></p> <p>słownie: .....</p>	.....
10.	poz.4.1 (Monitor sceniczny typ 1)	<p>Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało fabryczne nóżki umożliwiające zmianę kąta pod jakim urządzenie stoi pracując jako podłogowy monitor sceniczny?</p> <p>Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało fabryczne nóżki umożliwiające zmianę kąta pod jakim urządzenie stoi pracując jako podłogowy monitor sceniczny</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	.....

Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert		Oferowana wartość parametru	Producent/model
11.	poz. 4.1 (Monitor sceniczny typ 1)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdą wartość dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL*	.....dB SPL*  słownie: .....	.....
12.	poz. 6.1 (Zestaw głośnikowy szerokopasmowy kinowy)	Oferta otrzyma 1 punkt za każdą wartość dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 135 dB SPL*	.....dB SPL*  słownie: .....	.....
13.	poz. 6.3 Zestaw głośnikowy efektowy kinowy	Oferta otrzyma 1 punkt za każdą wartość dB SPL powyżej wymaganego maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 120 dB SPL*	.....dB SPL*  słownie: .....	.....
14.	poz. 6.5 (Wzmacniacz mocy typ 1)	Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym?  Oferta otrzyma 2 punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało latencję mniejszą niż 1ms w trybie niskolatencyjnym	TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)	.....
15.	poz. 7.1 (Matryca interkomu zintegrowana z pulpitem interkomowym),	Czy zaoferowane urządzenie, będzie posiadało funkcję redukcji echa akustycznego (AEC)?  Oferta otrzyma 1 punkt jeżeli zaoferowane urządzenie, będzie posiadało funkcję redukcji echa akustycznego (AEC)	TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)	.....

Lp.	Opis funkcjonalności technicznej w podkryteriach oceny ofert	Oferowana wartość parametru	Producent/model	
16.	<p>1.1 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 1 – źródło liniowe</p> <p>1.2 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 – źródło liniowe</p> <p>1.3 - Zestaw głośnikowy niskotonowy</p> <p>1.7 – Wzmacniacz mocy typ 1</p> <p>2.1 - Zestaw głośnikowy frontfill</p> <p>2.3 - Zestaw głośnikowy dogłośnieniowy</p> <p>2.5 - Wzmacniacz mocy typ 1</p> <p>3.1 - Wzmacniacz mocy typ 1</p> <p>3.2 - Zestaw głośnikowy niskotonowy</p> <p>4.1 - Monitor sceniczny typ 1</p> <p>4.2 - Monitor sceniczny typ 2</p> <p>4.3 - Wzmacniacz mocy typ 1</p> <p>6.1 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy kinowy</p> <p>6.3 - Zestaw głośnikowy efektowy kinowy</p> <p>6.5 – Wzmacniacz mocy kinowy</p>	<p>Czy zaoferowane urządzenia pochodzą od jednego producenta?</p> <p>Oferta otrzyma 5 punktów jeżeli zaoferowane urządzenia będą pochodziły od jednego producenta.</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p><b>(niepotrzebne skreślić)</b></p>	.....
17.	<p>poz. 8.1 (Projektor cyfrowy DCI),</p>	<p>Czy zaoferowane urządzenie będzie posiadało jasność co najmniej 5 500 lumenów?</p> <p>Oferta otrzyma 1 punkt jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało jasność co najmniej 5 500 lumenów</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p> <p><b>(niepotrzebne skreślić)</b></p>	.....

\* Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL mierzony szumem różowym (CF=4) przy odległości 1m w polu swobodnym (urządzenia szerokopasmowe) oraz w półsferze (urządzenia niskotonowe), przy zasilaniu z wykorzystaniem zaoferowanego wzmacniacza

### 1.3. Kryterium – okres gwarancji

Na wykonany przedmiot zamówienia (z wyłączeniem umeblowania i wyposażenia opisanego w załączniku nr 16 do PFU Zestawienie rzeczowo – finansowe wyposażenia, tabela 2.2 poz. nr 2.1, 3.1, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12,4.1, 5.1-5.5, 6.1-6.3, 7.1,7.2, 8.1-8.10, 9.2, 10.1-10.3,11.1-11.3 oraz tabela 2.3 poz. nr 1.1, 3.6, 4.1-4.4, 5.1-5.4, 6.5-6.8, 7.9, 8.1) udzielamy ..... miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.

(słownie:..... ),

**Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego robót.**

**Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.**

**Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 36 miesięcy, natomiast najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy.**

**Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, której treść jest niezgodna z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.**

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy - wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Wadium:
  - a) wadium w wysokości ..... zł. zostało wniesione w dniu ..... w formie .....
  - b) upoważniam Zamawiającego, aby dokonał zwrotu wniesionego wadium na konto ..... (należy podać nazwę banku i numer konta - dotyczy formy pieniężnej)
5. Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

7. Wykonawca oświadcza \*:

jestem mikroprzedsiębiorstwem

jestem małym przedsiębiorstwem

jestem średnim przedsiębiorstwem

jestem wykonawcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj .....

\* zaznaczyć właściwe pole wyboru

definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zgodna z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Integralną część oferty stanowią załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
miejsowość, data

.....  
podpisy osób uprawnionych do  
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy  
(wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwo)

