

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na: „**Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę pawilonu nr XII z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny dla młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim**” .

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Proszę o sprecyzowanie jakiej wysokości Wykonawca ma wykonać ogrodzenie ponieważ są dwie wersje w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: *Wysokość 4m wg opisu i rysunku projektu zagospodarowania terenu.*

Pytanie nr 2. Proszę o informację z czego ma być wykonana opaska wokół budynku ponieważ mamy dwie wersje w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: *Opaska szerokości 0,5m z kamienia polnego wg opisu projektu zagospodarowania terenu.*

Pytanie nr 3. Proszę o zamieszczenie przekroju przez nawierzchnię placu zabaw z podaniem wszystkich grubości. Brak danych uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź: *Według opisu w projekcie zagospodarowania terenu – pkt Mała Architektura.*

Pytanie nr 4. Czy w zakres prac wchodzi dostawa jakiegokolwiek wyposażenia. Proszę o ewentualne zestawienie z opisem.

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 9 SWZ. Wyposażenie typu meble, krzesła, łóżka, szafki przyłóżkowe itp. nie wchodzi w zakres powyższego zadania.*

Pytanie nr 5. Proszę o potwierdzenie, iż szyb windy należy wykonać jako murowany. W STWIORB jest mowa o konstrukcji stalowej.

Odpowiedź: *Murowany z bloczków betonowych z rdzeniami żelbetonowymi wg opisu i rysunków konstrukcyjnych.*

Z-ca DYREKTORA
ds. zamówień publicznych i gospodarczych
mgr Jarosław Pleszku