

Katowice, dnia 13.03.2019r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: zabudowa platformy dźwigowej do transportu osób w przyziemiu budynku Oddziału Dermatologii.

Nr sprawy: ZP-19-017 BN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej, a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1)** Czy podana wartość współczynnika przenikania ciepła  $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  dotyczy całej stolarki drzwiowej czy elementów szklanych? **Odp. Dla drzwi zewnętrznych przyjęć następujące współczynniki przenikania ciepła: dla ramy aluminiowej  $1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , dla powierzchni przezroczystych  $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ .**

**Pytanie 2)** Czy podana wartość izolacyjności akustycznej  $R_w$  do klasy 4 /  $R_w \geq 42 \text{ dB}$  dotyczy całej stolarki drzwiowej czy elementów szklanych? **Odp. Izolacyjność akustyczna  $R_w \geq 60 \text{ dB}$  dla całych drzwi zewnętrznych.**

**Pytanie 3)** Prosimy o potwierdzenie, że skrzydła drzwiowe należy wykonać prostokątne, a naświetle łukowe? **Odp. Forma architektoniczna drzwi zewnętrznych jest pokazana na rysunkach PB-4 i PW-5: łukowe nadproże drzwiowe i łukowe skrzydło drzwiowe (drzwi nie posiadają naświetla). Drzwi wewnętrzne prostokątne.**

Z upoważnienia DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa MOLEK

