



Zakład Kominiarski
Bogdan Czarnecki

65-115 Zielona Góra ul. Technologów 9/2
Tel. kom. 606 754 775
NIP 973-035-20-06

ZRZESZONY W KRAJOWEJ IZBIE KOMINIARZY

Zielona Góra dnia 20.02.24r

OPINIA Nr 22/24

Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO – KOMINIARSKICH

w Dychów nr 39 Szkoła Podstawowa działka 127

Należący do : Gmina Bobrowice

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Bogdana Czarneckiego w celu:

- wskazania miejsca na podłączenie,
- ustalenia prawidłowości podłączenia.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr 2, 3, 4, 5 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – wymogom nw. przepisów i mogą być przeznaczone do podłączenia kotłów C.O. gaz (szt.3) z zamkniętą komorą spalania i wentylacji. Kotły gazowe ustawiony w budynku gospodarczym.

2. Urządzenia _____ podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo *

3. W celu osiągnięcia prawidłowego działania urządzeń należy: spaliny z kotłów C.O. gaz odprowadzić przewodami koncentrycznymi nr 3, 4, 5. Przewody spalinowe wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia gospodarczego z wylotem nad połać dachową.
Wentylacje kotłowni podłączyć do przewodu nr 2 łącznikiem przez ścianę działową.
Średnice koncentrycznych przewodów spalinowych dostosować do zaleceń producenta kotłów gazowych.

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą ustawę o Prawie Budowlanym, Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię wykonano w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : Gmina Bobrowice i Zakład Kominiarski

UWAGI : Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

* Niepotrzebne skreślić

Zleceńiodawca:

Opiniodawca:


MISTRZ KOMINIARSKI

Bogdan Czarnecki

65-115 Zielona Góra ul. Technologów 9/2
tel. 68 320 37 91, kom. 606 754 775
Uprawnienia Nr 505/84

klasa

3
4
5



Łojoski do
pomiarowania
gospodarczego

⊙ - Nr 3, 4, 5 - przewody spalinywe dla kotłów garowych

☐ - Nr 2 wentylacja powieciowa gospodarczego