

IN.271.1.8.2024

Janowiec Wielkopolski, dnia 14 czerwca 2024 r.

### Do Wykonawców

**Sprawa: Wyjaśnienie nr 3 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr IN. 271.1.8.2024  
pn.: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski”**

I. W odpowiedzi na pytania z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr IN.271.1.8.2024 prowadzonym trybie podstawowym art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)pn.: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski”

– stosownie do art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie nr 1

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia dla części I. Czy pole piaskowe należy wykonać dla każdego z urządzeń czy tylko dla tych dla których taki wymóg nakłada norma (tj. huštawek)? Czy pole piaskowe należy wykonać dla każdego z urządzeń z osobna czy dla całej powierzchni placu (jeśli tak to w jakiej ilości m<sup>2</sup>)? Czy istniejąca nawierzchnia z piasku może zostać wykorzystana a piasek należy tylko oczyścić i uzupełnić do warstwy 30cm czy pole piaskowe należy wykonać na nowo?

#### Odp.

Zamawiający informuje, że istniejąca nawierzchnia z piasku może zostać wykorzystana a piasek należy tylko oczyścić i uzupełnić do warstwy 30 cm w strefach bezpieczeństwa dla danego urządzenia.

Pole piaskowe należy wykonać tylko dla tych urządzeń dla których taki wymóg nakłada norma tj.:

- huštawka wagowa, wałka metalowa podwójna;
- huštawka podwójna metalowa z dwoma siedziskami;
- huštawka sześciokątna - sześciuosobowa z siedziskami.

Ponadto zaznaczam, że dla huštawki sześciokątnej - sześciuosobowej z siedziskami wymagana jest zmiana obecnej nawierzchni trawiastej na pole piaskowe (w granicach strefy bezpieczeństwa urządzenia).

II. Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia : **21.06.2024 r. do godz. 9:00.**

III. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp., zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ  
  
Leszek Grzeczka