



ROZDZIELACZ I			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Ø wym	Typ grzejnika/wymiar
1.2	Komunikacja	1044 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.6	Sanitarlat	975 [W]	CV11/800 [1100 mm]
1.5	Przedślonok	838 [W]	CV11/800 [800 mm]
1.2	Komunikacja	1044 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.13	Mag. łaracz i sprzętu str...	791 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.3	Sanitarlat dla niepeł.	838 [W]	CV11/800 [800 mm]
1.1	Wiatrołap	235 [W]	CV11/300 [800 mm]
			7039 [W]



ROZDZIELACZ II			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Ø wym	Typ grzejnika/wymiar
1.10	Pom. Dyspozytora	1250 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.9	Poczekalnia	1261 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.8	Punkt 1-szej pomocy	1216 [W]	CV22/800 [800 mm]
1.12	Pom. czyszczenia broń	1410 [W]	CV22/800 [1100 mm]
1.11	Pom. przyszlizewania	1144 [W]	CV22/800 [1100 mm]
1.14	Pom. gosp.	383 [W]	bez/1038 [650 mm]
1.11	Pom. przyszlizewania	1144 [W]	CV22/800 [1100 mm]
			10519 [W]



Zestawienie pomieszczeń	
Nr	Nazwa pomieszczenia
1.1	Wiatrołap
1.2	Komunikacja
1.3	Sanitarlat dla niepeł.
1.4	Punkt dystryb.
1.5	Przedślonok
1.6	Sanitarlat
1.7	Kotłownia
1.8	Punkt 1-szej pomocy
1.9	Poczekalnia
1.10	Pom. Dyspozytora
1.11	Pom. przyszlizewania
1.12	Pom. czyszczenia broń
1.13	Mag. łaracz i sprzętu str...
1.14	Pom. gosp.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zwenfikować na budowie.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	W/A D R A I I PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KYNADRA 97-500 Radomsko, ul. Koszuszki 11 NIP: 772-222-28-94, tel. 797 736 535
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTĘLIMANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW STRAŻY ADWÓCZY STRZELANICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTĘLIMANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTĘLIMANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELANICY SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat Olchów, Gmina Cieszyń Lecznica ewangeliczna Cieszyń 141703.2 Odręb ewangelijny 141703.2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Służby Państw. Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNIA
NAZWA RYSUNKU:	ROZWIENIE INSTALACJI OGRZEWOCZEJ
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Barcik upr. bud. nr LOD/264/PBS/19 do proj. w oparciu o: 1.000/300/PBS/19
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karol Wieruszka upr. bud. nr LOD/300/PBS/19 do proj. w oparciu o: 1.000/300/PBS/19
DATA:	SKALA:

Maj 2021 r.	-----	S-4.3a