


POZIOM -6,60



- LEGENDA OZNACZEŃ:
- centrala sygnalizacji pożarowej
 - pojemnik na akumulatory
 - adresowalna dualna optyczna czujka dymu
 - adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
 - adresowalny ręczny ostrzegacz wewnętrzny
 - adresowalny element kontrolny wielowejściowy
 - adresowalny element sterujący wielowejściowy
 - adapter linii bocznej
 - nieadresowalna czujka ciepła i płomienia (obudowa IP44)
 - wskaźnik zadziałania czujki
 - gniazdo czujki nieadresowalne
 - adresowalny sygnalizator akustyczny zasilany z LD
 - element w przestrzeni międzystropowej
 - uniwersalna centrala sterująca
 - przycisk sterujący z sygnalizacją
 - odcinające klapy ppoż. wentylacji
 - puszka dla instalacji ppoż. (E30/E90)

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5		
INWESTOR	PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU	
ADRES	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1	
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30 POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW	
ADRES INWESTYCJI	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1 BUDYNEK "A" - POZIOM -3,30	
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE	
SYMBOL	187-PC-PW-VIII-1P	
TEMAT	POZIOM -6,60 INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW MAZUR RP UPR 194/93	
SKALA	NR RYSUNKU 1	DATA 03.2023R