

## ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW

## ZESTAWIENIE 1

Lp.	Wyszczególnienie	Zasilanie	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz	Energia chłodnicza	Energia cieplna 80/60 st.C	Energia cieplna 80/60 st.C	Woda
-	-	-	kW	kW	V / -	kW	kW	kW	l/min
-	-	-	L	Z	V / -	L	Z	L	Z
1	Centrala wentylacyjna AHU CTS	LAP 01	3,7	3,7	400/3f	24	13	7,0	---
2	Nawilżacz powietrza HU CTS	ZB	---	18	400/3f	---	---	---	1,60
3	Nagrzewnica strefowa HE CTS 01	LAP 01	2,4	2,4	230/1f	---	---	---	---
4	Nagrzewnica strefowa HE CTS 02	LAP 01	1,5	1,5	230/1f	---	---	---	---
5	Nagrzewnica strefowa HE CTS 03	LAP 01	1,2	1,2	230/1f	---	---	---	---
6	Nagrzewnica strefowa HE CTS 04	LAP 01	0,6	0,6	230/1f	---	---	---	---
7	Nagrzewnica strefowa HE CTS 05	LAP 01	0,6	0,6	230/1f	---	---	---	---
8	Nagrzewnica strefowa HE CTS 06	LAP 01	0,6	0,6	230/1f	---	---	---	---
9	Wentylator nawiewny SF TC	LAP 01	0,1	0,1	230/1f	---	---	---	---
10	Nagrzewnica elektryczna HE TC	LAP 01	---	0,6	230/1f	---	---	---	---
11	Wentylator wywiewny EF TC	LAP 01	0,1	0,1	230/1f	---	---	---	---
			<b>11</b>	<b>29</b>		<b>24</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

**Legenda:**

ZB - zasilanie urządzenia bezpośrednie  
LAP 01 - zasilanie szaf AKPiA

Z - okres zimowy  
L - okres letni