

LEGENDA OZNACZEŃ:

- CSP — centrala sygnalizacji pożarowej
- pojemnik na akumulatory
- adresowalna dualna optyczna czujka dymu
- adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
- adresowalny ręczny ostrzegacz wewnętrzny
- EWK — adresowalny element kontrolny wielowejściowy
- EWS — adresowalny element sterujący wielowyjściowy
- ADC — adapter linii bocznej
- nieadresowalna czujka ciepła i płomienia (obudowa IP44)
- wskaźnik zadziałania czujki
- gniazdo czujki nieadresowalne
- adresowalny sygnalizator akustyczny zasilany z LD
- element w przestrzeni międzystropowej
- UCS — uniwersalna centrala sterująca
- przycisk sterujący z sygnalizacją
- odcinające klapy ppoż. wentylacji
- puszka dla instalacji ppoż. (E30/E90)

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BOŻENA KUŚ
30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR	PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU
ADRES	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30 POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW
ADRES INWESTYCJI	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1 BUDYNEK "A" - POZIOM -3,30
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE
SYMBOL	187-PC-PW-VIII-1P
TEMAT	POZIOM -3,30 INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	
SPRAWDZIŁ	*mgr inż. STANISŁAW MAZUR* RP UPR 194/93	
SKALA 1:50	NR RYSUNKU 2	DATA 03.2023R