

Znak: ZOZ.V.010/DZP/09/22

Sucha Beskidzka dnia 21.01.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę filtrów powietrza II postępowanie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Poproszę o doprecyzowanie parametrów poniższego filtra: l.p. 10 OA i IT H13 592x592x290 Czy ma to być filtr HEPA z kołnierzem w ramce stalowej czy bez kołnierza czy też może filtr w ramce z tworzywa w wersji V-cell?

**Odp. Filtr w ramce z tworzywa w wersji V-cell.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
lek. Marek Haber

mgr inż. Stanisław Kubicki  
Starszy Inżynier  
Techniczny - Eksploatacyjny  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

Starszy Inspektor  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Agnieszka Rajerska