



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

Świnoujście, 18.12.2019r.

EA/PW/NI/1842/572/2019/RK

### Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 81/2019/RK pn.: „Naprawa przepompowni P2”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 13.12.2019r. od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

### Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zabezpieczenia ścian, posadzki i stropu w technologii żywic chemoodpornych lub elastomerów polimocznikowych np. firmy SIKA ?

### **Odpowiedź**

Tak.

### Pytanie 2

Czym kierować ma się oferent dobierając materiały do wyboru: ekonomią ceny czy jak najkrótszymi przerwami technologicznymi i szybkim terminem realizacji?

### **Odpowiedź**

Oferent dobierając materiały ma się kierować najkrótszymi przerwami technologicznymi i szybkim terminem realizacji.

### Pytanie 3

Reprofilacja systemem pcc jest najprostszym sposobem napraw powierzchni betonowych. Metoda ta, szczególnie przy głębszych naprawach wymaga przed nałożeniem warstw chemoodpornych pełnego okresu sezonowania ( do 28 dni ). Alternatywą jest szpachlowanie na bazie żywicy mieszanej z kwarcem. Pełną odporność można uzyskać po 7 dniach. Niestety wiąże to się z kosztami. Czy zamawiający akceptuje droższą wersję reprofilacji która może skrócić harmonogram np. 25-30 dni?



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400.00 zł

### **Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje droższą wersję, która może skrócić harmonogram do 30 dni z tym że wyłączenie z użytkowania zbiornika nie może przekroczyć 35 dni.

### **Pytanie 4**

W trakcie wizji niemożliwym było zdiagnozować stan betonu i mocowanie pomp. Czy w ofercie wykonawca ma skalkulować naprawę i ewentualne nowe mocowanie kotew dla podstaw pomp?

### **Odpowiedź**

Tak.

### **PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert do dnia 27.12.2019r. do godziny 13:30. Otwarcie ofert odbędzie się 27.12.2019r o godzinie 14.00. na <https://platformazakupowa.pl>

**PROKURENT**  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Świnoujściu  
NIP 855-00-24-412  
*Marek Prokurator Wzrostek*