



Legenda:

- część budynku poza zakresem opracowania
- Sufit podwieszany
- Obudowa poziomych przewodów instalacyjnych

UWAGA:
Sufity podwieszane należy montować w odległości min. 7,5 cm poniżej najniższego kanału instalacji wentylacyjnej.

UWAGA:
Wysokości montowania przewodów instalacji wentylacyjnych należy dopasować na placu budowy. Wysokości sufitów podwieszanych należy dostosować do wysokości projektowanych instalacji na placu budowy.

PW: RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE			
INWESTYCJA:	Przebudowa kuchni w budynku Bursy Szkolnej, w Stargardzie		
ADRES INWESTYCJI:	Bursa szkolna, dz. nr 220/14, obręb 9, miasto Stargard		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpis
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA opracowała	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	06.2021
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A/3