




**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
**Uniwersytetu Medycznego**  
**im. Karola Marcinkowskiego**  
W POZNANIU



Numer sprawy: ZP 41/23

Poznań, dnia: 11 października 2023 roku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja Inwestycji budowlanej obejmującej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejście, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczeń Cytostatyków”.

Szanowni Wykonawcy

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY SWZ/ ZMIANY TERMINÓW

### Część I : Odpowiedzi na pytania

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania po ustawowym terminie, na które postanowiono udzielić odpowiedzi o następującej treści:

#### 1. Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający , przy przyjmowaniu faktury za wykonane prace, będzie wymagał od wykonawcy, który zlecił zgłoszone prace podwykonawcy, oprócz oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu płatności, także potwierdzenie dokonanego przelewu bankowego na konto podwykonawcy ?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z §12 ust 1 projektu umowy:

W przypadku wykonywania robót objętych przedmiotem umowy przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą następujące dokumenty i oświadczenia:

- a) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. W przypadku kolejnych faktur zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców musi być odpowiednio aktualizowane;
- b) kopie wystawionych przez podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) faktur;
- c) oświadczenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, złożone nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego objętego fakturowaniem, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa;
- d) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz ze wskazaniem faktur, których te dowody dotyczą;
- e) protokół odbioru wykonanych robót budowlanych podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę – w przypadku robót budowlanych.

**Dotyczy zadania: Remont mieszkania na II piętrze na potrzeby biurowe**

#### **Pytanie nr 2**

2. Na projekcie E-03 Przyciski oświetlenia klatki schodowej są na spocznikach 0,1,3,5 zaś na projekcie E-01 jest przycisk na spoczniku też czwartym - na których spocznikach montować przyciski oświetlenia .

**Odpowiedź**

Zgodnie z rysunkiem E-03 (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień)

**Pytanie nr 3**

3. Na projekcie oraz obmiarach brak przycisku dzwonka , oraz dzwonka

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem architektury

**Pytanie nr 4**

4. W obmiarach brak oprawy nad lustrem czy ma być ?

**Odpowiedź:** nad lustrem należy wykonać oprawy zgodnie z projektem

**Pytanie nr 5**

5. W obmiarach są 2 szt. oprawy R 2,2 w projekcie zaś jest ich 6 szt

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 6**

6. W obmiarach brak przycisków oświetlenia klatki schodowej , w projekcie 6 szt

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 7**

7. W obmiarach są 2 szt oprawy AW2 na projekcie 6 szt

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 8**

8. W opisie zasilanie awaryjne należy przedłużyć zasilanie z piwnicy . Proszę o informacje czy w piwnicy jest zasilanie przystosowane do zasilania opraw awaryjnych współpracująca z centrala monitorowania oprawy awaryjne .

**Odpowiedź:**

W piwnicy należy wykonać zasilanie dla opraw awaryjnych , zgodnie z projektem

"Remont pomieszczeń w budynku poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczonych na pomieszczenia administracyjne oraz w budynku instytutu (kaplica)"

**Pytanie nr 9**

9. W projekcie brak oprawy awaryjnej przed wejściem do budynku oraz brak opraw ewakuacyjnych

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 10**

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



10. W branży teletechnicznej brak obmiarów wykucie , oraz zaprawienie bruzd .

**Odpowiedź:** Wykonać zgodnie z projektem uwzględniając wykucie oraz zaprawienie bruzd zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej."

**Pytanie nr 11**

11. W obmiarach brak obmiarach programowanie opraw do centrali monitorującej oprawy awaryjne , ewakuacyjne czy to po stronie inwestora ?

**Odpowiedź:** oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne należy wpiąć do istniejącego systemu szpitala, programowanie należy uwzględnić w ofercie

**Zadanie: Remont pomieszczeń w Budynku poradni +1 oraz -1**

**Pytanie nr 12**

12. Brak obmiarów wykucie , oraz zaprawienie bruzd .

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem uwzględniając wykucie oraz zaprawienie bruzd zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej."

**Pytanie nr 13**

13. Brak opraw ewakuacyjnych z mieszkań

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 14**

14. W obmiarach brak obmiarach programowanie opraw do centrali monitorującej oprawy awaryjne , ewakuacyjne czy to po stronie inwestora ?

**Odpowiedź:** oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne należy wpiąć do istniejącego systemu szpitala, programowanie należy uwzględnić w ofercie

**Pytanie nr 15**

15. Kanalizacja teletechniczna , brak obmiarów rozebranie nawierzchni chodnika , oraz drogi

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie**

nr

16

16. Brak układania kostki na chodniku , oraz drodze .

17. Czyszczenie i malowanie powierzchni

**Odpowiedź:** Kostkę należy wykonać analogicznie do istniejącego obszaru

**Pytanie nr 17**

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

17. Czy należy wymienić studzienkę teletechniczną przed centralą telefoniczną jest w niezbyt dobrym stanie . uszkodzona pokrywa

**Odpowiedź:** Tak, należy wymienić studzienkę teletechniczną po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem

Pytanie nr 18

## 18. Brak schematu E-16

**Odpowiedź:** w załączniku rysunek E-16

### Zadanie: Remont pomieszczeń Budynku poradni na poziomie 0

Pytanie nr 19

19. Brak obmiarów wykucie , oraz zaprawienie bruzd branza elektryczna i teletechniczna .

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem uwzględniając wykucie oraz zaprawienie bruzd zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej."

Pytanie nr 20

## 20. Brak pomiarów sieci strukturalnej

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

Pytanie nr 21

.....(tylko numer, bez treści pytania)

**Odpowiedź:**.....

### Zadanie: Przebudowa pomieszczeń Pracowni cytostatyki

Pytanie nr 22

22. Brak obmiarów wykucie , oraz zaprawienie bruzd branza elektryczna i teletechniczna .

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem uwzględniając wykucie oraz zaprawienie bruzd zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej."

Pytanie nr 23

23. W obmiarach brak obmiarach programowanie opraw do centrali monitorującej oprawy awaryjne , ewakuacyjne czy to po stronie inwestora ?

**Odpowiedź:** prawy awaryjne oraz ewakuacyjne należy wpiąć do istniejącego systemu szpitala, programowanie należy uwzględnić w ofercie

Pytanie nr 24

## 24. Brak przewodów do monitorowania oprawami awaryjnymi

**Odpowiedź:** przewody komunikacyjne do opraw awaryjnych należy uwzględnić w ofercie

Pytanie nr 25

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



## 25. Brak wskazania gdzie centrala monitorująca oprawy

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem i wpiąć do głównej centrali monitorującej szpitala, znajdującej się na parterze Szpitala – budynek instytutu

**Pytanie nr 26**

## 26. W obmiarach 2 szt oprawy AW2 w projekcie 3 szt

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem

**Pytanie nr 27**

27. Brak projektu instalacji odgromowej , brak w przedmiarach iglic do ochrony jednostki zewnętrznej klimatyzacji

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych punkt 1.5. zasilanie klimatyzacji

**Pytanie nr 28**

28. Brak schematu , oraz obmiarów wymiana zasilań WLZ do tablic ITN-4 , ITNZ-3

**Odpowiedź:** w załączeniu

**Pytanie nr 29**

## 29. Branża teletechniczna

**Odpowiedź:** .....(nie ma treści pytania)

**Pytanie nr 30:**

## 30. Brak obmiarów wykucie , oraz zaprawienie bruzd

**Odpowiedź:** należy wykonać zgodnie z projektem uwzględniając wykucie oraz zaprawienie bruzd zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej."

**Pytanie nr 31**

31. Brak schematu oraz obmiarów wyłączenia wentylacji oraz klimatyzacji w czasie pożaru dotyczy branży elektrycznej , oraz ppoż

**Odpowiedź:** Przebudowa pomieszczeń nie zmieniają warunków ochrony pożarowej oraz ewakuacji. Instalacje elektryczne zgodnie z opisem technicznym

### Część II: Zmiany SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

## Zmiany Terminu Składania/Otwarcia/Związania ofertą

### 1. Część XI Rozdział I ust 1 SWZ

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump), w terminie do dnia 13 października 2023 roku, do godz. 8:00

**zmienia się na:**

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump), w terminie do dnia 17 października 2023 roku, do godz. 8:00.

### 2. Część XI Rozdział II ust 2 SWZ

Termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 października 2023 roku o godzinie 10:00, na profilu Zamawiającego [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump). Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

**zmienia się na:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 października 2023 roku o godzinie 10:00, na profilu Zamawiającego [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump). Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

### 3. Część VIII SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11 listopada 2023 roku (nie dłużej niż 30 dni).

**zmienia się na:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 listopada 2023 roku (nie dłużej niż 30 dni).

### 4. Część VII SWZ Rozdział I ust 1 o treści:

**Wadium**

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert, tj.: 13 października 2023 roku i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

**zmienia się na:**

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), przed upływem terminu składania ofert, tj.: 17 października 2023 roku i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

.....  
**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
SZPITALA KLINICZNEGO  
im. K. Jonskiego UM w Poznaniu  
dr n. med. Paweł Daszkiewicz  
Dyrektor

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl

PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem