

FZ.264.72.2022.1.JS

Gdynia 24.01.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **modernizację sieci ciepłowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia, woj. pomorskie**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. nr: EZP/560/2022)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.01.2023 r. numer ogłoszenia 2023/S 013-032453

Zamawiający – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela następujących wyjaśnień:

### PYTANIE 1:

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w terenie.

### ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że nie widzi konieczności organizowania wizji lokalnej w terenie, ze względu na fakt, iż obszar objęty planowaną inwestycją jest dostępny wizualnie. Nie ma zatem przeszkód do samodzielnego odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców.

### PYTANIE 2:

Czy mogą Państwo udostępnić wyzerowany kosztorys i przedmiary w pliku \*.ath?

### ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje Przedmiarem robót w formacie \*.ath.



**PYTANIE 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zespołów złącz elektrooporowych Ewelcon?


**ODPOWIEDŹ 3:**


Zamawiający informuje, że w treści Specyfikacji technicznej - 01.03.09 „Sieci ciepłne” pkt. 5.4.3 zostały szczegółowo opisane minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie muf dopuszczonych do stosowania w ramach przedmiotowego postępowania.

Należy przyjąć, iż mufy elektryczne, wskazane w ww. specyfikacji technicznej, to de facto mufy elektrooporowe.

Przy realizacji przedmiotowego zadania Wykonawcy mogą zastosować mufy spełniające co najmniej wymagania opisane w powyższej Specyfikacji technicznej lub rozwiązania połączeń korzystniejsze od wskazanych, tak aby zapewnić bezawaryjną eksploatację rurociągu i systemu instalacji alarmowej.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Logistyki Zakupów  
  
Tomasz Szałucki

  
STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

  
Jolanta Sagan

EZP/560/2022