



USŁUGI POŻARNICZE Tomasz Tydkowski Sp. z o.o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60 A

tel. (24) 264 33 71; tel/fax. (24) 366 98 99;

e-mail: ppez@ogniowy.com.pl NIP 7743212111

Płock, 11.09.2023r.

PROTOKÓŁ

Z WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ

**OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Miszewie ul. Pałacowa 2, Nowe Miszewo
09-470 Bodzanów**

Dotyczy: **Budynku Usamodzielnienie 1**

1. Okres realizacji przeglądu: 11.09.2023r
2. Obszar przeglądu: **Budynek Usamodzielnieni 1 - Dom Pomocy Społecznej w Miszewie ul. Pałacowa 2, Nowe Miszewo**
3. Oględziny

L.p	Zakres oceny	Ocena pozytywna	Ocena negatywna	Do naprawy/poprawy
1.	Stan techniczny widocznej części nadziemnej urządzenia piorunochronnego	x		Bez uwag
2.	Sprawdzenie stopnia skorodowania zwodów i przewodów odprowadzających	X		Bez uwag
3.	Sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym ochrona pośrednia	X		Bez uwag
4.	Sprawdzenie wsporników zwodów poziomych i pionowych	X		Bez uwag
5.	Sprawdzenie stanu mocowań do elementów metalowych konstrukcji budynku	X		Bez uwag
6.	Sprawdzenie stanu skorodowania przewodów odprowadzających i uziomów	X		Bez uwag
7.	Sprawdzenie stanu połączeń zwodów pionowych z uziosem	X		Bez uwag

4. Ocena końcowa: **pozytywna**
Instalacja dopuszczona do eksploatacji.
5. Data kolejnego przeglądu:
Następny przegląd: 03.2024r.

Usługi Pożarnicze
Tomasz Tydkowski Sp. z o.o.
09-400 Płock
Ul. Dobrzyńska 60A

Tomasz Jorwiak
Upr. nr De 366/228/20
Upr. nr Ee 365/228/20