



OZNACZENIA:
INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH ZACISKANYCH
PION HYDRANTOWY Z RUR STALOWYCH ZACISKANYCH
HYDRANT DN25 Z WEZŁEM PÓLSZTYWNYM W SZAFCE O WYMIARACH 795X795X130
SYSTEMOWE PRZEJŚCIE P.POZ

UWAGA
PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY P.POZ WG "EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ" OPRACOWANEJ PRZEZ P. ADAMA MARKOWSKIEGO
ORAZ P. FRANCISZKA MACKOJC Z 11.2018R.