

Bydgoszcz, dnia 28 maja 2021 r.

JO-III.271.1.11.2021

## Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. „**WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO**” (ID 459613) Zamawiający informuje, co następuje:

### Zapytanie 1

Dzień dobry, poniżej przesyłam pytania do SWZ:

1. STWiORB D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) w pkt 5.2 Tablica 6 zawiera wymagania dla właściwości MMA dla kategorii ruchu KR 1-2, natomiast projekt zakłada kategorię ruchu KR 3-4. Prosimy o wskazanie właściwej.
2. STWiORB D-05.03.05a zawiera wymagania odnoszące się do wycofanego dokumentu WT2 2010, min. w zakresie uziarnienia mieszanki MMA i zwartości asfaltu. Informujemy że istnieje obowiązująca aktualizacja dokumentu tj. WT2 2014 zastępująca wydanie z 2010. Prosimy o dostosowanie zapisów STWiORB do obowiązującego WT2 2014.
3. Prosimy o podanie średniej grubości warstwy ścieralnej.
4. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie złożenia oferty Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na tym etapie Wykonawca winien złożyć jedynie oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniu krajowym, zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać (nie musi) podmiotowych środków dowodowych na

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

---

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wymaga ich od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

To samo dotyczy oświadczenia w zakresie grupy kapitałowej. Dokument ten jest jednym z dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Skoro wykonawca może w oświadczeniu wstępnym składanym z ofertą potwierdzić brak podstaw wykluczenia zgodnie z innymi przesłankami wykluczenia, to może ono równie dobrze obejmować informację o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na brak przynależności do grupy kapitałowej. Ustawodawca przeniósł więc to oświadczenie wykonawcy z przepisów ustawy Pzp, traktujących o przesłankach wykluczenia do rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Stanowi ono jeden ze środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

## **Zamawiający odpowiada** (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Zamawiający informuje, że dla nawierzchni z betonu asfaltowego dla w-wy ścieralnej należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4,
2. Zamawiający informuje, że w zakresie uziarnienia mieszanki MMA i zawartości asfaltu wymagania należy oprzeć na obowiązującej aktualizacji dokumentu tj, WT-2014,
3. Zamawiający informuje, że Inwestor nie określa średniej grubości w-wy ścieralnej, kryterium odbioru warstwy jest jej minimalna grubość - nie mniejsza niż 4 cm.
4. Zamawiający weryfikuje postanowienia SWZ i potwierdza, że wraz z ofertą Wykonawcy winni złożyć jedynie dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji. Są to:
  - Zał. Nr 3 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
  - zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 7 pkt. 4) SWZ (jeżeli dotyczy);

## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

---

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert, do złożenia pozostałych dokumentów wezwie wyłącznie wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą przyjętych w postępowaniu kryteriach oceny ofert. (zgodnie z zapisem art. 274 ust. 1 ust. Pzp)

Uznając, że zmiana SWZ nie wpływa na treść ogłoszenia i nie jest istotna dla sporządzenia oferty (zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

### Zapytanie 2

W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji przetargowej w imieniu firmy (...) zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie szczegółowej lokalizacji odcinków dróg powiatowych, na których Zamawiający ma zamiar wykonać nakładki (mapa z zaznaczonymi odcinkami dróg).

### Zamawiający odpowiada

Zamawiający zamieścił wraz z SWZ Załącznik nr 1 - informację o planowanych nakładkach w formie tabelarycznej z opisanymi numerami dróg, oraz lokalizacją i długością odcinka przeznaczonego do wykonania prac.

Podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bolesław Grygorewicz

Odpowiedzi zredagowała Hanna Lisowska-Bielecka