

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 4
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, ul. Floriańska 17
Tel. (075) 78-13-206
NIP 896-000-20-54

Gryfów Sl. dnia 25.06.2020

Opinia 18774

z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Aleja Kopca Polskiego nr 27 w Ludwik Sl.

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Urząd Miasta i Gminy Ludwik Sl.

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Jacka Dziurę w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Palenisko Co-gaz zainstalować w pomieszczeniu kotłowni o przewodzie
nr 1 o wymiarach 40x40 wysokości 18mb. po montażu wkładu
kominowego kwasoodpornego o średnicy dostosowanej do mocy
paleniska Co-gaz. Wentylację wykonana pomieszczenia kotłowni
zainstalować do przewodu nr 1 po montażu wkładu kominowego
z blachy o średnicy 150. Wykonać wentylację nawiewną
pomieszczenia kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami

Inne uwagi: po zainstalowaniu w/w paleniska oraz wentylacji
zgłosić do RZK nr 4 w Gryfowie Sl. celom sprawdzenia

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07. 1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr. 80 z dnia 11 maja 2006r), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr. 75 poz. 690).

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: wykonawcy

i skł. RZK nr 4 w Gryfowie Sl.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Myszewo porty

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

Kominiarska Spółdzielnia Pracy

Św. Florian

Mistrz Kominarski

Uprawniony do kontroli w oparciu o
art 62 § 1 pkt c Prawa budowlanego
Dyplom mistrza zyski Nr 668

Jacek Dziura

ul. Al. Woj. Polskiego

węz. do bud.



40x40/10 mb.
40x40/18 mb.

węz. do
Kotłowni

Kotłownia

Kominiarska Spółdzielnia Pracy

"Św. Florian"
Mistrz Kominiarski

Uprawniony do kontroli w oparciu o
art 62 § 1 pkt 9 prawa budowlanego
Dyplom mistrzowski Nr 668

Jacek Dziura

Pieczęć i podpis opiniodawcy