

Bydgoszcz, 14.07.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu Kujawskim”, PP/46/2020


KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 13.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Proszę o dodatkowe informacje jak niżej:

1. Czy w zakresie prac należy przewidzieć prace instalacyjno-montażowe, w tym:
 - a. demontaż istniejącej szafy AKPiA,
 - b. dostawę i montaż nowych kabli zasilających do napędów i pomiarowych do aparatury,
 - c. wymianę tras kablowych na nowe?
2. Proszę o udostępnienie istniejącej dokumentacji tj. szafy AKPiA zatwierdzonej przez UDT i ograniczenia mocy.
3. W czym zakresie Wykonawcy czy Zamawiającego jest zgłoszenie i koszty uzgodnień dokumentacji z UDT oraz odbioru przez UDT kotła po modernizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. a) Należy wymienić szafę AKPiA
b) Należy dostarczyć i zamontować nowe kable zasilające i pomiarowe
c) Należy wymienić trasy kablowe,
2. Dokumentacja zostanie udostępniona na stronie platformazakupowa.pl
3. Uzgodnienie dokumentacji oraz odbiór przez UDT i koszty z tym związane należą do obowiązku Wykonawcy.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski