



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.2.2024

dot.: postępowania: **Budowa drogi gminnej nr 157861G w Żukowie – ul. Heweliusza oraz fragmentu drogi gminnej nr 157869G w Żukowie – ul. Batorego**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 13.02.2024 – Wykonawca prosi o jednoznaczną informację czy przebudowa ulicy Matejki wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego, który jest niezbędny do prawidłowej wyceny. Wykonawca przypomina, że opis przedmiotu zamówienia powinien być zrozumiały dla wszystkich Wykonawców w taki sam sposób, nie rodzący rozbieżności interpretacyjnych, sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i nie budzący w żadnym zakresie wątpliwości, a przez to umożliwiający prawidłowe sporządzenie i skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

W załączeniu zamawiający przekazuje dokumentację projektową dla rozszerzonego odcinka (odcinek ul. Matejki). Rozszerzony zakres o odcinek w ciągu ulicy Matejki jest powiązany z budowaną ulicą Heweliusza i służy do obsługi ruchu na ulicy Heweliusza (w załączeniu mapka poglądowa - zakres inwestycji po zmianie wraz z odcinkiem ul. Matejki).

W związku z rozszerzeniem zakresu zamawiający już w dniu 12.02.2024 podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert. W nawiązaniu do przekazanej w dniu dzisiejszym dokumentacji termin składania ofert ulega ponownemu przedłużeniu do dnia 28.02.2024r. (plik Modyfikacja SWZ 4 z dnia 15.02.2024)

2. Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 13.02.2024 - W dołączonym przedmiarze sanitarnym na ul. Matejki zawarto budowę odcinka kanalizacji deszczowej od studni D23 do D24 oraz kanalizacji sanitarnej od studni S14 do T6. Zakres ten wykracza poza obszar schematycznego zakresu inwestycji. Prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Odcinek D23-D24 trzeba wykonać aby było odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym należy usunąć kolizję z kanalizacją sanitarną poprzez budowę odcinka T6-S14.

2. Czy w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia o odcinek ul. Matejki Zamawiający wydłuży czas przewidziany na realizację całego zadania?

Odpowiedź:

Dodatkowy zakres zamówienia nie wpłynie na czas realizacji zamówienia z uwagi na to, że większość prac budowlanych może być wykonywana w sposób równoległy.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.