

Węgrów, dnia 25.07.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na utwardzenie i zagospodarowanie terenu przed Szpitalem Powiatowym w Węgrowie, Znak: ZP/RUS/1/24 (BZP nr 2024/BZP 00408051/01 z dnia 11.07.2024 r.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Przedmiar robót

Czy w związku z wymaganym 48 miesięcznym okresem gwarancji Zamawiający wymaga jednakowego okresu gwarancji na zieleń? Jeżeli tak to czy Zamawiający dysponuje odpowiednio wykształconymi/wyszkolonymi/doświadczonymi osobami do bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji? Zieleń jako tkanka żywa wymaga odpowiednich zabiegów (np. podlewanie, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, cięcie itp.). Udzielenie 48 miesięcznej gwarancji na zieleń w przypadku braku osób odpowiedzialnych za w/w. będzie wymagało w kalkulowaniu 4 letniej pielęgnacji przez oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji na roślinność

Czy Zamawiający poprzez "Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej (...)" rozumie wykonanie trawnika z rolki?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać trawnik z rolki

Jakiej klasy betony mają być zastosowane w podbudowach?

Odpowiedź:

W podbudowach należy zastosować beton B10

Jakiego koloru, rodzaju i typu ma być użyta kostka betonowa gr. 8cm?

Odpowiedź:

Należy użyć kostki szarej, prostokątnej, bezfazowej

Kostka rzędowa kamienna –jaka? kostka z granitu ? cięta czy łupana? kolor? - proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Kostka granitowa, łupana, szara

Obrzeża kamienne – jakie ? czy z granitu? cięte czy łupane? kolor? - proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Przy kostce granitowej obrzeża granitowe, łupane w kolorze kostki

Z jakich elementów ma być wykonany mur oporowy? oraz jakie posadowienie muru? – proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Mur oporowy z elementów typu "L" na podbudowie stabilizującej z suchego betonu

Proszę o przekroje nawierzchni oraz muru oporowego.

Odpowiedź:

Wszystkie ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia określone są w przedmiarze robót (Załącznik nr 2 do SWZ). Należy wyceniać wg przedmiaru robót

Podpisał:

Główny Księgowy SPZOZ w Węgrowie

Marianna Elżbieta Ratyńska