1:100
1:200
Poziom porównawczy ..... m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Rzędna dna studzienki
Odległości [m]
Spadek
Odległości [m]
Materiał
Długość trasy [m]
P.p. 37,00 m
demontaż istn. studzienki ściekowej
proj. studzienka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa kl. C250,
osadnik H=1,0m
włączenie do istn. przykanalika dn200
50,68
50,54
48,24
0,00
W1
P.p. 37,00 m
proj. studzienka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa kl. C250
osadnik H=1,0m
włączenie do istn. przykanalika dn200
50,52
50,50
47,70
0,00
W2
P.p. 37,00 m
włączenie do istn. kanału deszczowego śr. 500mm
istn. kanalizacja ø500
proj. studzienka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa kl. C250
osadnik H=1,0m
50,36
50,30
47,27
47,77
3,09
2,59
2,25
50,0 %
L=2,25
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
2,25
D1
50,30
50,25
48,90
1,40
47,90
50,30
W3
P.p. 37,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
istn. kanalizacja
istn. gaz. ø150
istn. gaz. ø80
istn. kabel teletech.
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa
kl. C250; osadnik H=1,0m
49,75
49,65
47,90
1,85
46,61
4,73
9,7 %
L=4,73
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
4,73
D2
49,65
48,36
1,40
47,36
49,76
W4
P.p. 37,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
istn. kanalizacja
istn. gaz. ø150
istn. gaz. ø200
istn. wod. ø125
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa C250
osadnik H=1,0m
49,02
48,98
47,20
1,82
45,99
3,84
10,0 %
L=3,84
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
3,84
D3
48,98
47,58
1,40
46,58
49,00
48,98
W5
P.p. 37,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
istn. gaz. ø150
istn. gaz. ø80
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa C250
osadnik H=1,0m
49,02
48,98
47,35
1,67
45,99
2,25
10,0 %
L=2,25
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
2,25
D3
48,98
47,58
1,40
46,58
48,98
W6
P.p. 35,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
istn. kanalizacja
istn. wod. ø125
istn. gaz. ø200
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa C250
osadnik H=1,0m
48,46
48,37
46,25
2,21
45,50
4,00
10,0 %
L=4,00
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
4,00
D4
48,37
46,65
1,77
45,65
48,42
W7
P.p. 35,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
istn. gaz. ø150
istn. gaz. ø80
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa C250
osadnik H=1,0m
48,46
48,37
46,92
1,54
45,50
2,20
5,0 %
L=2,20
rury kanaliz. PVC-U dn 200×5,9
0,00
2,20
D4
48,37
47,03
1,40
46,03
48,43
W8
P.p. 35,00 m
proj. studzienka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa
kl. C250; osadnik H=1,0m
włączenie do istn. przykanalika dn200
47,61
47,43
46,08
1,53
45,05
0,00
W9
P.p. 35,00 m
proj. studzienka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa
kl. C250; osadnik H=1,0m
włączenie do istn. przykanalika dn200;
przełączenie rury deszczowej dn160 z budynku
47,49
47,40
46,48
1,01
45,48
0,00
W10
P.p. 35,00 m
istniejąca studnia na kanalizacji deszczowej
proj. studnianka beton. ø500, krata żeliwna chodnikowo-jezdniowa
kl. C250; osadnik H=1,0m
47,80
47,75
47,80
47,80
47,80