

Giżycko, 14 września 2021 r.

ZP.271.1.25.2021.MiBi

Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5-7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmienia jej treść jak poniżej:

I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie wymaganego stopnia przekruszenia mieszanki kruszywa łamanego do wykonania podbudowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5. Stopień przekruszenia nie mniej niż 60%

Pytanie nr 2

Zgodnie z dokumentacją przetargową pod płyty granitowe należy stosować podsypkę z gysu granitowego 2/8mm. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w warstwy z kruszywa pochodzącego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

W dokumentacji przetargowej brak jest SST dotyczącego ustawienia krawężników betonowych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż uzupełnia dokumentację przetargową o SST dotyczącą ustawienia krawężników betonowych – SST w załączeniu.

Pytanie nr 4

W dokumentacji przetargowej brak jest SST dotyczącego ustawienia obrzeży betonowych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż uzupełnia dokumentację przetargową o SST dotyczącą ustawienia obrzeży betonowych – SST w załączeniu.

Pytanie nr 5

Jakiego typu słupy oświetleniowe należy zamontować? Proszę o podstawowe dane: rodzaj materiału, kształt, sylwetka, długość i kąt nachylenia wysięgnika.

Wyjaśnienie:

Należy zastosować słup aluminiowy dwuelementowy z wysięgnikiem o całkowitej wysokości wg obliczeń projektowych, anodowany na kolor naturalny, z wnęką umożliwiającą montaż złącza lub tabliczki bezpiecznikowej.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane słupy oświetleniowe (stal czy aluminium).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że słupy oświetleniowe powinny być aluminiowe, szczegóły słupa określone są w wyjaśnieniu do pytania nr 5

Pytanie nr 7

Proszę o podanie koloru bloków granitowych z jakiego mają zostać wykonane schody wraz z dokładnymi parametrami.

Wyjaśnienie:

Bloki granitowe powinny być z granitu płomieniowanego jasnoszarego. Parametry bloków powinny być zgodna z rys. A-6 branży architektonicznej. Zamawiający dopuszcza gr. 13 cm układane z odpowiednim spadkiem.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie dokładnych parametrów oraz koloru czapy na mur oporowy

Wyjaśnienie:

Parametry czapy na mur oporowy powinny być zgodne z rys. A-3 branży architektonicznej. Ponadto, Zamawiający informuje, że czapa powinna być wykonana z granitu płomieniowanego ciemnoszarego.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie dokładnych parametrów kostki brukowej (forma, kolor)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nawierzchnie chodników i sceny należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w kolorze melanz jasny szary, natomiast nawierzchnie zjazdów i miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w kolorze melanz ciemny szary.

Pytanie nr 10

W opisie oraz SST przy barierkach schodowych są rozbieżności jest mowa o płaskowniku 40x20 natomiast na rysunkach jest mowa o profilu 40x20. Proszę o określenie czy mają być profile czy płaskowniki 40x20, a jeżeli profile to proszę określić grubość ścianki? Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących długości barierek ochronnych będzie 66,0 czy 66,6 mb? W projekcie oraz przedmiarze są dwie wielkości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wymiary 40x20 odnoszą się do profilu, grubość ścianki powinna być min. 3 mm. Ponadto, do wyceny należy przyjąć długość barierek ochronnych 66,6 mb.

Pytanie nr 11

Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie schodów z bloków granitowych o jednej grubości, tj. 13cm, a wbudowanie ich z wymaganym spadkiem. Nadmieniam, iż obniży to koszt materiału.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż akceptuje wykorzystanie materiału o gr. 13 cm i ułożenie z odpowiednim spadkiem.

Pytanie nr 12

Proszę o sprecyzowanie koloru „ciemno szary” i „jasno szary”. Czy Zamawiający wymaga konkretnie jakichś kolorów, czy Wykonawca ma sam dobrać kolor? Czy różnica pomiędzy odcieniami szarości ma być wyraźna, czy niewielka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wykorzystane materiały granitowe powinny być z wyraźną różnicą odcieni. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem materiału.

Pytanie nr 13

Proszę o informację, czy ilość przy palisadzie granitowej – 64m² to pomyłka pisarska i powinno być 64mb?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że ilość palisady granitowej należy przyjąć 64 m².

Pytanie nr 14

Proszę o informację jakiego typu certyfikatu na granity będzie wymagał Zamawiający?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przed wbudowaniem materiału granitowego przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą wymagania zawarte w specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii bezwykopowej na wykop otwarty zabezpieczony, w miejscach oznaczonych w dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej? Z punktu widzenia Wykonawcy technologia bezwykopowa jest nieekonomiczna ze względu na koszt wykonania przy tak dużych średnicach. Przy tego rodzaju przeciskach oraz użytym sprzęcie do ich wykonania, zachodzi duże prawdopodobieństwo ewentualnych uszkodzeń przyległych budynków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej powyżej zmiany.

Pytanie nr 16

Zwracam się o:

1. Określenie koloru następujących materiałów:

- a) Schody granitowe 100x35x14/13 cm
- b) Schody granitowe 100x46x14 cm
- c) Obrzeże granitowe 8x30x100 cm
- d) Kostka granitowa 10x10x10 cm
- e) Czapa granitowa 14/15x75 cm

Wyjaśnienie:

Kolorystyka materiałów koniecznych do wykorzystania w trakcie przebudowy nawierzchni Placu została określona w pkt. 6.3 branży architektonicznej projektu technicznego.

Ponadto, Zamawiający doprecyzowuje kolorystykę materiałów tj.:

- a) Schody granitowe 100x35x14/13 cm - JASNY SZARY
- b) Schody granitowe 100x46x14 cm - JASNY SZARY
- c) Obrzeże granitowe 8x30x100 cm - CIEMNY SZARY
- d) Kostka granitowa 10x10x10 cm - CIEMNY SZARY
- e) Czapa granitowa 14/15x75 cm - CIEMNY SZARY

Należy wykorzystać granit płomieniowany.

Pytanie nr 17

Jakie należy przyjąć do wyceny słupy oświetleniowe stalowe czy aluminiowe?

Wyjaśnienie:

Do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe aluminiowe.

Pytanie nr 18

Proszę o informację czy słupy mają być aluminiowe malowane czy stalowe ocynkowane? Proszę o podanie parametrów słupów oświetleniowych.

Wyjaśnienie:

Należy wybudować słupy aluminiowe, zgodnie z opisem wyjaśnienia dot. pytania nr 5.

II. MODYFIKACJA SWZ

1. Rozdział 17. Termin związania ofertą, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **22.10.2021 r.**

2. Rozdział 18. Sposób i termin składania ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w myśl Ustawy PZP na stronie prowadzonego postępowania do dnia **23.09.2021 r. do godziny 10.00**

3. Rozdział 19. Termin otwarcia ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2021 r. o godz. 10:15** za pośrednictwem Platformy.

Powyższe zmiany SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Miasta Giżycka