

Zamawiający
Gmina Mikołajki

Mikołajki, dn. 07.08.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach"**.

Część nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach”

Znak: **IZP.271.12.2024**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający – Gmina Mikołajki przekazuje treść pytania dotyczącego wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

1. Jaką należy przyjąć głębokość Basenu rekreacyjnego z urządzeniami do hydromasażu oraz Basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć następujące głębokości:

1. Basen rekreacyjny z urządzeniami do hydromasażu: 1,20 m
2. Basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi: maksymalnie 0,90 m

Zamawiający w załączeniu zamieszcza Program Funkcjonalno-Użytkowy z uzupełnioną informacją w zakresie głębokości w/w basenów oraz przekroje charakterystyczne.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. **„Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach”**.

.....
Kierownik Zamawiającego/osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu