

22.6.2021. 18.2021

EWE

Robert Łagowski

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcín



✉ EWE energia sp. z o. o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Słubicka 12
69-110 Rzepin

☎ 123 800 000

@ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy nawierzchni ul. Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie. 08 lipiec 2021 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy nawierzchni ul. Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia **pozytywnie/negatywnie** przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. W przypadku gdy w obszarze przebudowywanej drogi występuje skrzynka uliczna do zasuw, oraz słupek oznakowy; regulacja w/w armatury spoczywa na Inwestorze przebudowy drogi.
2. Przed rozpoczęciem prac nad gazociągiem lub przyłączem gazowym należy dokonać odkrywki ręcznej gazociągu w celu ustalenia głębokości jego posadowienia.
3. Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy zaprojektować w taki sposób aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.
4. Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni wjazdu do budynku należy zaprojektować w taki sposób aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.
5. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor **poinformuje pisemnie** (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin tel. 95/75-95-270, fax. 95/75-95-109 w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.

Zarząd
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego
NIP: 778-13-59-052

Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Regon: 639624958

[Signature]

6. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

7. **Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**
8. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.
10. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO

Robert Łagowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

Załączniki:

- Dokumentacja do zgłoszenia 1 szt.