



042/24

W-1.43.2.37.2024.1.SB
Dot. 042/24

Warszawa, dnia 05.03.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od km 5+469 w miejscowości Kawęczyn do km 6+619 w miejscowości Dębówka, gmina Konstancin – Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie – nr postępowania 042/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedź.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST oraz PR, że należy zastosować produkt równoważny do GLAS-PHALT G czyli geosiatkę z włókien szklanych w powłoce polimeroasfaltowej gdzie wymaganymi parametrami jest wytrzymałość i wydłużenie zgodnie z normą PN-EN 15381:2010, na której podstawie zamawiający może wymagać spełnienia tylko tych dwóch parametrów.

Proszę też o potwierdzenie, że zgodnie z zamieszczonymi załącznikami w SST odnośnie geosiatki można zastosować geosiatkę o wytrzymałości min. 50/50 kN/m oraz wydłużeniu poniżej 14% ? Jeśli tak nie jest to proszę o podanie parametrów, czyli wytrzymałości oraz wydłużenia dla geosiatki z włókien szklanych, którą należy zastosować ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiotem robót dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego, geosiatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu poniżej 3%.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie



Grzegorz Obłękowski