



## Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30  
05-800 Pruszków  
tel. +48 22 738 14 00  
fax +48 22 728 92 47  
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 10 października 2022 r.

ZP.272.26.2022

### Wszyscy Wykonawcy

#### Wyjaśnienia SWZ cz.3

W związku z pytaniami wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 26-09-2022

#### Wniosek nr 11 z dnia 21-09-2022

1. czy zamawiający uzupełni dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej TOM IV od A do H ?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

2. czy zamawiający uzupełni dokumentację przetargową o przedmiary dotyczące branży teletechnicznej z podziałem na właścicieli sieci

**Odpowiedź:** Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o załączoną dokumentację wykonawczą.

#### Wniosek nr 12 z dnia 22-09-2022

1. Na jakiej podstawie wycenił przebudowę kabli telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych ?W załącznikach postępowania brak projektów wykonawczych i przedmiarów dla tego zakresu

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

2. Projekt budowlanych branży telekomunikacyjnej nie zawiera informacji o przebudowie zasilania szafy ONU. Czy jest to ujęte w projekcie wykonawczym (niedołączony do postępowania)

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

#### Wniosek nr 13 z dnia 22-09-2022

1. Prosimy o wyjaśnienie na czym dokładnie powinno polegać dostosowanie istn. Elementów zagospodarowania w granicach opracowania do nowego zagospodarowania- komplet (poz. 17 d.1) w przedmiarze na kanalizację. Co powinien przyjąć Wykonawca do wyceny?

**Odpowiedź:** Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej.

2. Na telekomunikację zamieszczono tylko projekt budowlany na budowę kanalizacji, studni i słupów. Do przebudowy jest też sieć kablowa z 2 szafami kablowymi. Brak projektu wykonawczego na przebudowę sieci kablowych miedzianych i światłowodowych. Czy Zamawiający uzupełni brakującą dokumentację?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

#### Wniosek nr 14 z dnia 22-09-2022

1. W zakresie robót teletechnicznych prosimy o udostępnienie uzgodnionego Projektu Wykonawczego - bez niego jest niemożliwe prawidłowe wyliczenie kosztów branży teletechnicznej

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

2. Prosimy o udostępnienie zestawienia kabli w zakresie branży teletechnicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

3. Zakres kanalizacji deszczowej od studni 1 do studni 2.1. należy wykonać z rur PVC o średnich D400mm. W jakiej pozycji należy uwzględnić nakłady na wykonanie tego odcinka. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:** Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej.

#### Wniosek nr 15 z dnia 23-09-2022

Proszę o informację, jakiego rodzaju mas należy użyć. Nie jest to określone w dokumentacji.

**Odpowiedź :** masa do wykonania warstwy ścieralnej należy wykonać dla kategorii KR3 SMA 11

#### Wniosek nr 16 z dnia 23-09-2022

1. Czy w zakres wykonania kanalizacji deszczowej wchodzi odcinek od studni oznaczonej na planie zagospodarowania nr 1 do 4 wraz z wpustami? Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź:** tak

2. Zakres kanalizacji deszczowej od studni 1 do studni 2.1. należy wykonać z rur PVC o średnich D400mm. W jakiej pozycji należy uwzględnić nakłady na wykonanie tego odcinka. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:** tak

#### Wniosek nr 17 z dnia 23-09-2022

1. Czy w zakres robót wchodzi budowa/przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z dok. wykonawczą

10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości drzew do wycinki i podanie prawidłowej ich ilości (przedmiar robót - 263szt, projekt inwentaryzacja zieleni - 102szt).

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją. Przedmiar ma charakter pomocniczy .

11. Prosimy o wyjaśnienie zakresu przebudowy gazociągu. W przedmiarze robót jest 73m rurociągu, natomiast w Warunkach technicznych z 19.02.2021 jest 90m rurociągu do przebudowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją. Przedmiar ma charakter pomocniczy .

13. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie sieci telekomunikacyjnej: OPL, NETIA, UPC, POLKOMTEL, VECTRA, DAWIS IT, LANDTECH, TEL-KAB? – jeżeli tak prosimy o projekty, st i przedmiary robót.

**Odpowiedź** – zostały załączone

14. Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka ogrodzeń wraz z budową tymczasowych ogrodzeń, czy też przestawienie istniejących ogrodzeń betonowych?

**Odpowiedź:** Tak

15. Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego na przebudowę sieci telekomunikacyjnych.

**Odpowiedź:** Udostępniono

16. Czy przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni przygotowane koryto należy wypełnić gruntem przepuszczalnym do poziomu najniższej położonej warstwy nawierzchni, zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=1$ ? – jeżeli tak, prosimy o podanie grubości warstwy gruntu przepuszczalnego (piasku) dla każdej z konstrukcji nawierzchni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z PW

17. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji jezdni i zjazdów publicznych – w opisie technicznym ma ona gr.80cm, na przekroju konstrukcyjnym 85cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z PW (rysunek)

18. Na planie sytuacyjnym drogowym są zaznaczone pobocza z kruszywa. Prosimy o podanie przedmiarów robót i rodzaju kruszywa.

**Odpowiedź :** wykonać zgodnie z dokumentacją z kruszywa łamanego

#### Wniosek nr 18 z dnia 26-09-2022

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą pompowni ścieków deszczowych? Jeżeli tak prosimy o załączenie.

**Odpowiedź:** Z uwagi na fakt, że pompownia stanowi element modułowy wyceny należy dokonać na podstawie załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Czy pompownia ścieków deszczowych ma spełniać wymagania pompowni ścieków Warszawskiego MPWiK ? Jeżeli tak prosimy uzupełnieni pełnej dokumentacji projektowej pompowni.

**Odpowiedź:** Kanalizacja deszczowa w ulicy Dworcowej nie jest własnością MPWiK

3. Czy pompownia ścieków deszczowych ma spełniać wymagania pompowni ścieków Warszawskiego MPWiK ? Jeżeli tak prosimy uzupełnieni pełnej dokumentacji projektowej pompowni.

**Odpowiedź:** Kanalizacja deszczowa w ulicy Dworcowej nie jest własnością MPWiK

4. Prosimy o informację kto będzie eksploatował pompownię ścieków?

**Odpowiedź:** Kanalizacja deszczowa w ulicy Dworcowej będzie eksploatowana przez zarządcę drogi tj. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

5. Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej (część elektryczna) wykonania zasilania pompowni ścieków

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza dokumentację techniczną wykonania zasilenia pompowni kanalizacji deszczowej

#### **Wniosek nr 22 z dnia 29-09-2022**

Zwracam się z prośbą o załączenie projektów linii światłowodowej oraz kabli miedzianych.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o projekty wykonawcze branży teletechnicznej

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza  
S T A R O S T A