

Złotoryja, 03.08.2022 r.

WM.7021.5.26.2022.MK1

PRO-INVEST
Michał Siudak
ul. Mirandy 12/13
59-220 Legnica

DOTYCZY: wydania warunków technicznych wpięcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód deszczowych dla inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi” – działki nr 1/6 (ul. Wojska Polskiego) obręb 8 Złotoryja; 167/3, 178/2, 208/1, 208/2 (ul. Jerzmanicka), 158/200 (ul. Nad Zalewem) obręb 2 Złotoryja.

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Złotoryi dnia 27.07.2022 r. w ww. sprawie informuję, że:

- wody deszczowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego – miejsce oznaczone na załączonej mapie symbolem K1 (kolor zielony).
 - na etapie robót projektowych należy dokonać oględzin sieci deszczowej oraz sprawdzić jej drożność;
 - należy odpowiednio wykonać i przystosować elementy studni do dodatkowego wlotu i przepływu wody, m. in.:
 - * otwór wlotowy wykonać powyżej kinyty;
 - * profil kinyty dostosować do nowego wlotu;
 - * uszczelnić wszystkie wloty i wyloty studni;
 - * zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienek i przewidzianych obciążeń zewnętrznych.
 - odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych, na których odbywać się będzie ruch kołowy - może nastąpić wyłącznie poprzez separator substancji ropopochodnych;
 - należy umieścić na działce inwestora urządzenie oczyszczające wody z piasku (piaskownik). Ponadto należy:
 - po wykonaniu wpięcia do kanalizacji deszczowej zgłosić do odbioru;
 - dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotoryi:
 - * geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 - * protokół z próby szczelności w warunkach podwyższonego ciśnienia sieci kanalizacji deszczowej;
 - * protokół z robót zanikowych dla sieci kanalizacji deszczowej.
- Niniejsze warunki są ważne przez okres 1 roku.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. WAG w/m
3. a/a

Sprawę prowadzi: Inspektor ds. infrastruktury miejskiej, pok. nr 8



76/8779-131

✉ kaminska_malwina@zlotoryja.pl

INSPEKTOR
DS. INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Malwina Kamińska

Naczelnik Wydziału

Marcin Cielas

w Złotoryi
Plac Def. Lwowskich 1
59-500 ZŁOTORYJA
tel./pocz. 87811188 fax 8789129

nr WM. 7021.5.26.2022.Mk1

2022-08-03 podpisany
INSPEKTOR
DS. INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Malwina Kamińska

