

Bydgoszcz, 17.03.2021 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, PP/16/2021**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 17.03.2021 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Realizację inwestycji należy zaplanować w taki sposób aby prace postępowywały jedna po drugiej. Powyższe wynika z konieczności wykonywania przełączeń sieci ciepłowniczej w celu zapewnienia dostarczania ciepłej wody do Odbiorców." W związku z powyższym zapisem w SWZ czy występuje konieczność wykonania tymczasowej sieci ciepłowniczej? Czy jest możliwość zamknięcia odcinka od punktu A do Z12 oraz dostawy ciepła od punktu włączenia z istniejącą siecią na ul. Obr. Bydgoszczy?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie ma konieczności wybudowania sieci tymczasowej. Wykonawca robót uzgodni w KPEC terminy wyłączeń sieci w trakcie realizacji umowy.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Agata Budzyńska