

LEGENDA:

- **A1** Oprawa dostropowa LED 597x597 35W 4100lm 4000K IP20
- **B1** Oprawa dostropowa LED 22W 1900lm 4000K IP24
- **C1** Oprawa typu profil LED 2035 43W 4300lm 4000K IP20
- **AW1** Oprawa awaryjna naścienna asymetryczna LED 2W 204lm AT 1H IP65
- **AW2** Oprawa awaryjna dostropowa koryt. LED 4,5W 465lm AT 1H IP20
- **AW3** Oprawa awaryjna nastropowa LED 2W 158lm AT 1H IP20
- **AW4** Oprawa awaryjna naścienna asymetryczna LED 2W 204lm AT 1H IP65 + grzałka
- **EW1** Oprawa ewakuacyjna naścienna LED 1,5W AT 1H IP20
- **PIC** Pikrogram fluorescencyjny
- Tablica bezpiecznikowa / złącze (istniejące)
- Tablica bezpiecznikowa / złącze (projektowane)
- Łącznik pojedyńczy (istniejący)
- Łącznik pojedyńczy (projektowany)
- Łącznik świecznikowy (istniejący)
- Łącznik świecznikowy (projektowany)
- Czujnik ruchu
- Czujnik obecności
- Gniazdo pojedyńcze 230VAC 16A IP20
- Gniazdo podwójne 230VAC 16A IP20
- Gniazdo pojedyńcze 230VAC 16A IP44
- (PWP) Przycisk przeciwpozarowego wyłącznika prądu

L.p.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²] Użytkowa	Ruchu	Usługowa
1.1	Naczelnik wydziału operacyjno – szkoleniowego	podłoga drewniana	13,98	–	–
1.2	Naczelnik wydziału organizacyjno – kadrowego	podłoga drewniana	13,12	–	–
1.3	Sala sztabowa	podłoga drewniana	40,75	–	–
1.4	Wydział organizacyjno – kadrowy – pom. pomocnicze	podłoga drewniana	13,36	–	–
1.5	Wydział organizacyjno – kadrowy	podłoga drewniana	19,75	–	–
1.6	Komunikacja	podłoga drewniana	–	42,91	–
1.7	Wydział operacyjno – szkoleniowy	podłoga drewniana	43,75	–	–
1.8	Wnęka na centralne urządzenie drukujące	podłoga drewniana	–	–	2,40
1.9	Wydział operacyjno – szkoleniowy – pom. sypialne	podłoga drewniana	9,04	–	–
1.10	Aneks kuchenny	płytki gresowe	5,10	–	–
1.11	Toaleta damska – przedsionek	płytki gresowe	4,74	–	–
1.12	Toaleta damska – kabina ustępowa	płytki gresowe	2,41	–	–
1.13	Toaleta damska – kabina natryskowa	płytki gresowe	2,07	–	–
1.14	Pomieszczenie porządkowe	płytki gresowe	1,16	–	–
1.15	Toaleta męska – przedsionek	płytki gresowe	3,48	–	–
1.16	Toaleta męska – pisuar	płytki gresowe	2,31	–	–
1.17	Toaleta męska – kabina ustępowa	płytki gresowe	2,42	–	–
1.18	Toaleta męska – kabina prysznicowa	płytki gresowe	2,43	–	–
1.19	Klatka schodowa: spocznik I –> I piętro –> spocznik 2	stopnie drewniane	–	12,02	–
	Razem:		179,87	54,93	2,40
	Powierzchnia kondygnacji netto:			237,20	

wg PN-ISO 9836

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJAL.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	**mgr inż. Szymon Skrobol**	SLK/3438/ POOE/10	instalacje elektryczne		**12. 2020r.**
OPRACOWAŁ	**mgr inż. Robert Holewik**				**12. 2020r.**

TEL. 602 288 44 78, UL. BYTOMSKA 54, 44-272 WIESZOWA, ARKONA

OBIEKT	**BUDYNEK KM PSP Gliwice**
INWESTOR	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice
TEMAT	Projekt bieżącego remontu wnętrz I piętra oraz klatki schodowej budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wrocławskiej 1 w Gliwicach
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU	**RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

SKALA **1:50**

BRANŻA instalacje elektryczne

NR RYS. **02**