



Obwód	OTE:4.1		Pi [kW]
Odbiornik	oświetlenie zewnętrzne		61
Numer pom.	elewacja		Pz [kW]
Moce jednostkowe	8x(1x14W)		33
			I [A]
Pi [kW]	0,112		49

OTE. Część 2 z 2.

Układ sieci TN–S

40-115 Katowice
ul. J. Baldona 8a/5
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

GRUPA BOX

ARCHITEKCI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt:
Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"

Adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5
obręb ewid. Nowy Targ nr 0001
nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13222/7, 13222/8,
identyfikator działek: 121101_1.0001.13222/7;
121101_1.0001.13222/8; 121101_1.0001.13220/1;
121101_1.0001.13220/4

Inwestor:
Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Projektant:
mgr inż. MICHAŁ ARMACKI
nr upr. LOD/2268/PWOE/13

Asystent:

Sprawdzający
mgr inż. BARTŁOMIEJ FRASZEK
nr upr. LOD/3356/PWBE/17

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Treść rysunku:
Schemat ideowy tablicy OTE.
Część 2 z 2.

Stadium:
PROJEKT
TECHNICZNY-WYKONAWCZY

Branża:
ELEKTRYKA

Data:
lipiec
2025r.

Skala:

Nr rysunku:
E17