

ZP 2/2021

Jelcz-Laskowice, dnia 21.09. 2021r.

Zamawiający:
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.
Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy:
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy system zarządzania energią ma również monitorować zużycie energii w momencie gdy falownik jest w stanie spoczynku (np. w nocy)?

System zarządzania musi monitorować zużycie energii (konsumpcję) przez 24h na dobę, powinien ją również archiwizować na dedykowanym serwerze, serwer powinien być bezpłatny, archiwizacja danych co najmniej 5 lat. System musi zbierać dane o ilości energii wyprodukowanej, oddanej do sieci i pobranej, wszystko musi być prezentowane na bieżąco przez 24h.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, iż platforma ma być tego samego producenta co falownik

Odpowiedź:

Platforma monitorowania musi być stworzona i utrzymywana przez producenta falownika, tak aby producent falownika mógł reagować poprzez swój dział techniczny na usterki, wsparcie techniczne musi być w j. polskim, serwis producenta musi znajdować się na terytorium Polski.

Prezes Zarządu
dr n. med. Janusza Bolanowskiego