

WIZP.271.11.5.2023

Kościerzyna, dnia 22.03.2023r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Poprawa dostępności szkół podstawowych nr 6 i nr 4 poprzez dostawę i montaż platform schodowych; część I – Szkoła Podstawowa nr 4, część II – Szkoła Podstawowa nr 6

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu o konieczności dostarczenia atestów i certyfikatów na dostarczone materiały? Nasza firma będzie dostarczać platformy przyschodowe, które są urządzeniem dźwigowym sprzedawanym w całości. Oczywiście dostarczymy na platformy deklarację CE od producenta, która jest zawsze załączana do dokumentacji techniczno-ruchowej składanej do Urzędu Dozoru Technicznego. Taka deklaracja jest bowiem jedynym dokumentem potwierdzającym zgodność platformy z obowiązującymi przepisami. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowane urządzenia (platforma) oraz na wbudowane materiały (np. wypełnienie balustrad ze szkła bezpiecznego, materiały niezbędne do wykonania zasilania platformy w energię elektryczną i inne).

2. Czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentacji powykonawczej, która będzie tożsama z dokumentacją techniczno-ruchową składaną do Urzędu Dozoru Technicznego? Niniejsza dokumentacja będzie zawierała instrukcję obsługi. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Zamawiający wyraża zgodę. Dokumentacja ta powinna obejmować wszystkie dokumenty wyszczególnione w § 12 pkt 3 umowy. W przypadku gdy Urząd Dozoru Technicznego nie wymaga złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w § 12 pkt 3 umowy to dokumentację powykonawczą należy uzupełnić o brakujące dokumenty.

3. Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu o konieczności samodzielnego zapewnienia dostępu do energii elektrycznej oraz dostępu do wody przez Wykonawcę? Montaż platformy przyschodowej nie jest robotami budowlanymi, a polega jedynie na wywierceniu kilkudziesięciu otworów. Zużycie wody oraz energii elektrycznej w trakcie montażu będzie minimalne natomiast samodzielną dostarczenie tych mediów przez Wykonawcę jest bardzo trudne do wykonania. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe będzie uzgodnienie warunków korzystania z mediów z dyrekcją poszczególnych szkół.

4. Sugerujemy rezygnację z obowiązków wykonywania corocznych oraz wykonywanych na wezwanie Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę. Przepisy nie wymagają takich przeglądów ponieważ platforma jest urządzeniem dźwigowym podlegającym obowiązkowo cyklicznej (comiesięcznej) konserwacji przez konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami. Konserwator będzie odpowiadał za odpowiedni stan techniczny urządzenia. Sugerujemy wykreślenie obowiązków przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu pogwarancyjnego urządzenia ponieważ znacząco podniesie to koszty niniejszej inwestycji. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Przeglądy zwoływane przez Zamawiającego w okresie gwarancji nie są przeglądami serwisowymi czy też konserwacyjnymi. Mają na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania platform oraz ewentualnych usterek powstałych w trakcie użytkowania.

5. Czy istnieje możliwość w przypadku montażu platformy przyschodowej w SP nr 6 na słupkach samonośnych bezpośrednio do stopni schodów, a nie w duszy klatki schodowej? Dusza klatki schodowej zgodnie z rysunkiem ma 5 cm szerokości więc tym samym może okazać się zbyt wąska. Oczywiście zaprojektujemy tor jezdny w taki sposób by jak najmniej zawęził szerokość klatki schodowej uwzględniając ograniczenia technologiczne w tym zakresie. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Zamawiający wyraża zgodę na montaż słupków do stopni pod warunkiem, że po zamontowaniu słupków bezpośrednio do stopni schodów szerokość klatki schodowej w świetle będzie miała wymagany wymiar min. 120 cm – uwzględniając że na ścianie klatki schodowej jest zamontowany pochwyt w odległości 8,8 cm (zewnątrzna krawędź pochwytu od powierzchni ściany).

6. Czy w przypadku platformy montowanej w SP numer 6 istnieje możliwość rezygnacji z przystanku na wprost pierwszego stopnia pierwszego biegu schodowego? Według naszej opinii wyprodukowanie takiej platformy może być problematyczne pod względem technicznym. Dolny przystanek platformy gdzie osoba niepełnosprawna będzie wsiadać zostanie zlokalizowany po wykonaniu zakrętu 90 stopni przed pierwszym biegiem schodowym w miejscu wskazanym na rysunku. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na sugerowane przez nas rozwiązanie to dostarczymy platformę przyschodową z boczną rampą najazdową, która znacząco ułatwi wsiadanie osoby niepełnosprawnej na tym przystanku. Czy zgadzają się Państwo na naszą prośbę?

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie z zastrzeżeniem, że będzie ułatwiało korzystanie z platformy dla osoby niepełnosprawnej oraz że poruszanie się wózkiem w okolicach platformy będzie maksymalnie możliwe wygodne, uwzględniając wymiary klatki schodowej.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Nadolny
Zastępca Burmistrza