

Kłodzko, dn. 30.03.2022 r.

ZDP.2000/AZ/04-03/2022

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/04/2022**

nazwa zadania: „**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego**”

W odpowiedzi na e-mail z dnia 30.03.2022 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych, proszę o: 1. Proszę o podanie rodzaju asfaltu dla warstwy wiążącej AC16 W, ścieralnej SMA 8 i AC 8 S.

AD.1

Inwestor nie narzuca rodzajów asfaltu do produkowanych przez Wykonawcę nawierzchni mineralno – asfaltowych, natomiast, przed wykonaniem robót nawierzchniowych Wykonawca ma obowiązek zatwierdzenia receptury mieszanki MMA u Inspektora Nadzoru.