



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz.: DZP-597/22

Poznań, dnia 12.08.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
-Platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-52/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **modernizację stacji transformatorowej K-283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 25 oraz stacji transformatorowej K-355/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 2.**

I. W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o udostępnienie schematu struktura zasilania kompleksu obiektów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Chodzi o obiekty podpięte do stacji SN nr 283 oraz 355. 2. Prosimy o udostępnienie szkiców geodezyjnych kabla od MST-K/283/E p.10 do CSM-RSN p.1 wykonanego 2017r.

Odp. Zamawiający udostępni w zał. schemat zasilania oraz plan sieci z kablem do CSM-RSN.

2. Czy na potrzeby wykonania systemu zdalnego dostępu w stacjach transformatorowych jest doprowadzona sieć ethernet Inwestora? Jeśli nie, proszę o informację w jaki sposób Inwestor planuje przesył danych.

Odp. Zamawiający obecnie nie posiada sieci w stacjach.

Zamawiający udostępni tymczasowe łącze GSM w każdej stacji, umożliwiając przesył danych do sieci wewnętrznej Zamawiającego.

3. W związku odbytą wizją lokalną w tym tygodniu bardzo prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.08.2022r. Ze względu na okres urlopowy oraz dodatkowy dzień wolny w dniu 15.08 mamy duże problemy z pozyskaniem ofert od dostawców, a tym samym nie będziemy mogli przygotować Państwu rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na 22 sierpnia br. (zgodnie z pkt. II poniżej)

4. W związku z koniecznością uzyskania warunków przebudowy układu pomiarowego, późniejsze uzgodnienie projektu z zakładem energetycznym oraz dostawy urządzeń wykonanych specjalnie dla Państwa (rozdzielnice SN) zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 miesięcy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że łańcuch dostaw komponentów jest obecnie zachwiany i nie przewidywalny co również wpłynie na realizację kontraktu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia.

II. Na podstawie 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) jako termin składania ofert wskazuje się: 22.08.2022 r. godz.: 10:00,
- 2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 22.08.2022 r. godz.: 11:00.
- 3) jako termin związania ofertą wskazuje się 20.09.2022 r.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

W załączeniu:

- 1) *schemat zasilania,*
- 2) *plan sieci z kablem do CSM-RSN.*

*Opracowała: Sławomira Baranowska
nr telefonu: 61 854 60 15
e-mail: dzp@ump.edu.pl*