



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 201/04/2024

Chrzanów, 22.04.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania pn. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – nr postępowania 42/2024

1. Czy zakres robót elektrycznych obejmuje dostosowanie oświetlenia awaryjnego do wymagań przepisów ppoż?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy zakres robót elektrycznych obejmuje wymianę wyłączników i gniazdek wtykowych na nowe, czy montaż tylko uprzednio zdemontowanych?

Odpowiedź: Wymiana na nowe.

3. Proszę o informacje, czy należy wycenić miski WC montowane na stelażach podtynkowych, czy zestawy kompaktowe?

Odpowiedź: podtynkowe.

4. Proszę o informacje, czy dla umywalk należy stosować baterie ściienne, czy stojące.

Odpowiedź: ściienne.

5. Proszę o informacje, czy do wyceny należy również przyjmować umywalki znajdujące się na korytarzu oraz w narożnikach pomieszczeń. Proszę również o podanie ilości umywalk jaką mamy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź: Należy wycenić wymianę wszystkich umywalk. Inwentaryzacja po stronie wykonawcy.

6. Proszę o informacje, czy wszystkie grzejniki muszą być w wykonaniu higienicznym.

Odpowiedź: Tak

7. Proszę o potwierdzenie, że demontaż instalacji kanalizacji w obrębach remontowanych łazienek ma obejmować wyłącznie obszar łazienek i nie obejmuje pionów oraz instalacji w przyległych pomieszczeniach.

Odpowiedź: zamówienie obejmuje demontaż instalacji kanalizacji w obrębach remontowanych łazienek i ma obejmować wyłącznie obszar łazienek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń z zaznaczonym obszarem prac.

Odpowiedź: Rzuty udostępnione w szpitalu (podczas wizji).

9. Czy w wycenie należy uwzględnić poręcze, panele ściennie i narożniki ochronne na korytarzach . Jeżeli tak to jakiej wysokości i w jakiej ilości ?

Odpowiedź: tak. Inwentaryzacja po stronie Wykonawcy.

10. Proszę o potwierdzenie, że płytki ściennie w pomieszczeniach należy tylko pomalować farbą.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.04.2024 tj.

Na płytkach należy położyć wykładzinę, przed wcześniejszym wyrównaniem i przygotowaniem podłoża.

11. Czy w ramach remontu oddziału SOR należy przewidzieć wykonanie remontu toalet?

Odpowiedź: Tak.

12. Czy w ramach remontu należy przewidzieć wymianę lub demontaż odbojnic ściennych?

Odpowiedź: Tak.

13. Czy należy przewidzieć wymianę istniejących sufitów podwieszanych?\

Odpowiedź: Tak.

14. Czy w pomieszczeniach, w których na ścianach znajdują się płytki należy przewidzieć ich skucie, wytynkowanie i malowanie ścian czy też należy przewidzieć inne wykończenie ściany (np. wykładzinę)? Czy jeżeli miałyby być wykończenie wykładziną to czy na pełną ich wysokość?

Odpowiedź: Wykończenie wykładziną na pełną wysokość.

15. Z uwagi na potrzebę dokładniejszej analizy przedmiotu zamówienia proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.04.2024 r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty na dzień 30.04.2024

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892