



BURMISTRZ ROGOŹNA

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, dnia 16.05.2024 r.

INTZ.271.25.2024

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ

Dotyczy: pytania do Specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo***

Z uwagi na pytanie do SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 14.05.2024 r., Zamawiający udziela odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej budowy przyłączy

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dokumentacja budowy przyłączy uwzględniona jest w PT tom1 i tom 2 w załączonych rysunkach są profile przyłączy, a w załącznikach do projektu na mapach ZUDP oraz ZDP narysowane są przyłącza (przykanaliki do granicy działki).

Pytanie nr 2:

W SWZ dział IV, pkt 3. napisano „Projektowane przykanaliki należy zaślepić na wysokości granicy pomiędzy działką drogową, a działką przyłączanej posesji”. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze dział 2, poz. 15 zawarto „Studzienka rewizyjna fi 425 mm głęb. 2 m” – 19 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W wycenie pozycji 15 w przedmiarze robót w dziale 2 „Studzienka rewizyjna fi 425 mm głęb. 2 m” – 19 szt należy wstawić „0”.

Pytanie nr 3:

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brak projektu przepompowni ścieków oraz przyłącza elektrycznego na cele zasilania pompowni.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W załączeniu do odpowiedzi na to pytanie Zamawiający dołącza „Wyposażenie przepompowni ścieków sanitarnych Słomowo” wraz ze sposobem doboru pompy. Przyłączy energetyczne nie obejmuje tego zadania po stronie Wykonawcy a jego wykonanie leży po stronie Zamawiającego.

Burmistrz

Łukasz Zaranek