

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

ZP-39/2021

Wejherowo, dnia 17.11.2021 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika
na terenie gminy Krokowa (Jeldzino)”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dniu 16.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie:

W kosztorysie ofertowym w pozycji 44 zamieszczone jest "Darniowanie skarp na płask z humusem". Zgodnie z projektem wykonawczym opaski chodnika oraz skarpy i przeciwskarpy rowów mają być umocnione poprzez humusowanie z obsiewem z wyłączeniem odcinków gdzie rowy mają być umocnione płytą typu Meba. Wobec tego uważam że pozycja 44 powinna być zastąpiona "humusowaniem z obsiewem mieszankami traw" gdyż projekt nie zakłada układania darniny. Prosimy o zmianę pozycji 44 lub potwierdzenie że zamiast humusowania z obsiewem ma być zastosowana darnina na ułożonym humusie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać humusowanie wraz z obsiewem mieszankami traw, zgodnie z SST pozycja D-06.01.01 "Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów". W załączeniu przekazujemy poprawiony kosztorys ofertowy.

Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.