

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 2023/S 023-064036

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.02.2023 r. do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

„Po analizie dokumentacji przesyłamy uwagi, które naszym zdaniem powinny zostać wyjaśnione lub wyłączone z treści umowy:

§ 6 Zobowiązania Wykonawcy pkt 14 umowy:

Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych (niezbędnych do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jako jednostki wytwórczej) konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku braku części opracowania projektant w ramach udzielonej rękojmi/gwarancji, zobowiązany jest do uzupełnienia tych braków. Nieracjonalne jest obciążenie kosztami prac, które i tak musiałyby być wykonane. Koszt robót może przewyższać koszty projektu. Ponadto projektant wykonuje projekt wg wytycznych, jednak na placu budowy może okazać się, że wystąpią okoliczności niezależne od prac projektowych. Ryzyko tego zapisu jest zbyt duże, żeby zawrzeć umowę.

Dodatkowo projekt ma nie wskazywać producentów. Trzeba to wtedy uzgodnić z Zamawiającym.

"Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku możliwości opisanie przedmiotu Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego, "

Projekt musi być wykonany w oparciu konkretne komponenty w tym moduły i inwertery sieciowe a także wybrane rozwiązanie stacji transformatorowej. Do warunków przyłączeniowych trzeba podać konkretny model i producenta falowników, modułów i w przypadku Enei transformatora.

Mamy również zapytanie, czy przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i

uzgodnienie projektu z OSD? Jeśli tak, wówczas do tego potrzebny jest dostawca trafostacji i wybranych rozwiązań zabezpieczeń, telemechaniki i sterowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie § 6 pkt 14 zmiana zapisu przywołanego pkt. poprzez usunięcie zwrotu o brakach projektowych.

Jest:


14. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych (niezbędnych do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jako jednostki wytwórczej) konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

Ma być:

14. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad lub/i błędów konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

W zakresie §1 cz. II pkt 2 pozostawienie zapisu przywołanego pkt.

Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że uzasadnione jest aby w przypadku braku możliwości opisanie przedmiotu w sposób nie wskazujący na znak towarowy, patent lub pochodzenie umieścić w dokumentacji projektowej informacje w zakresie wykorzystania konkretnego komponentu przy użyciu opisu typu, modelu, producenta lub innego parametru. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban