



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytle - etap II”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00101844z dnia 20.02.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono, że na ulicy 22 Lutego odcinek G-H km 0+011,20-0+213,00 do wycinki jest 11 drzew. Przedmiar robót zakłada wycinkę 5 drzew. Czy w/w drzewa należy ująć w kosztorysie ofertowym, czy Zamawiający usunie je we własnym zakresie?
2. W dokumentacji projektowej branży sanitarnej załączono szczegół wpustu ulicznego krawężnikowego klasy C-250. Ponadto w opisie technicznym projektu budowlanego branży sanitarnej również wskazano, że należy wykonać wpusty uliczne typu krawężnikowego klasy C-250, zaś w przedmiarze robót branży sanitarnej wskazano wykonanie wpustów ulicznych o średnicy 500 mm z osadnikiem z pokrywą 600x400 klasy D-400 wraz z wiadrzem na części stałe. Prosimy o wskazanie, który rodzaj wpustów ulicznych należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym.
3. Dokumentacja projektowa branży drogowej na ul. 22 Lutego odcinek G-H km 0+011,20 – 0+0100,00 zakłada wznowienie granic oraz rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i jego odtworzenie. Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że w miejscu wznowienia granic oraz przebudowy ogrodzeń zachodzi kolizja z przybudówką budynku zlokalizowanego na działce nr 380/35. W czym zakresie będzie wznowienie granic, Wykonawcy czy Zamawiającego. Czy istniejąca przybudówka przewidziana jest do rozbiórki, Jeżeli tak to w czym zakresie będzie rozbiórka. Jeżeli w zakresie Wykonawcy to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zamieszczenie projektu rozbiórki ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz skorygowanie przedmiaru robót branży drogowej.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Należy wycenić wycinkę 11 drzew. Ostateczna decyzja o wycince zostanie podjęta przez Zamawiającego po przeprowadzonych oględzinach na etapie przekazania Wykonawcy placu budowy. Zamawiający rozważy możliwość przesadzenia.
2. Należy wykonać wpust uliczny krawężnikowy zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym.
3. Rozbiórka ogrodzenia i jego odtworzenie oraz wznowienie granic na wskazanym odcinku drogi, nie są objęte przedmiotem zamówienia. Również nie przewiduje się rozbiórki przybudówki.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 10.03.2023 r. do godz. 09:00.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a