

RI.272.22.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (9)

Dot. postępowania:

„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 9 (z dn. 08.02.2024 r.):

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z wyjaśnień 6 oraz odpowiedzi nr 3 z wyjaśnień 8 informuję, że brak na rynku pomp ciepła, które dla SOSW pozwolą uzyskać moc 304,8kW przy temp. zewn. -18C oraz parametrach pracy 70/55C. Ten problem dotyczy również pomp ciepła w ZAZ i w AGAPE. Właściwe rozwiązanie wskazuje audyt gdzie napisano: "Rekomenduje się pompy dla temperatury zewnętrznej ok. -8°C, gdyż przy niższych wartościach temperatury pracują one ze znacznie obniżoną sprawnością" (co należy rozumieć, że pompy ciepła będą pracowały tylko do temp. zewn. -8C, a w niższych temperaturach ciepło będzie dostarczać źródło alternatywne) Proszę o wskazanie rozwiązania tego problemu dla wszystkich oferentów. Brak rozwiązania uniemożliwia złożenie rzetelnej oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 3 w udzielonych wyjaśnieniach (8) zamieszczonych w dn. 07.02.2024 r. poinformowano, że to do Wykonawcy w trakcie realizacji zadania będzie należało przyjęcie takich rozwiązań projektowych oraz technologicznych, które umożliwią osiągnięcie założonych w *programie funkcjonalno-użytkowym* oraz *audycie energetycznym* efektów oraz zapewnią efektywną modernizację istniejących instalacji c.o. i c.w.u. w wszystkich obiektach objętych zadaniem. Zatem w udzielonych wyjaśnieniach nie stwierdzono, że należy przyjąć rozwiązanie, które wskazał w zadanym pytaniu Wykonawca.

Rozwiązania oraz przyjęte na etapie wykonawstwa urządzenia mają być zgodne z udostępnionymi w ramach postępowania dokumentacji (*program funkcjonalno-użytkowy* oraz *audyt energetyczny*), a także mają zagwarantować pokrycie zapotrzebowania na energię ciepłą wszystkich obiektów objętych postępowaniem. Ponadto informujemy, że w żadnym miejscu w udostępnionej na potrzeby niniejszego postępowania dokumentacji nie stwierdzono, że poniżej zewnętrznej temperatury -8 st. C ciepło będzie dostarczane z innych alternatywnych źródeł – jest to niewłaściwa nadinterpretacja Wykonawcy. W udzielonych wyjaśnieniach (4) z dn. 29.01.2023 r. poinformowano, że w przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa możliwości pozostawienia starego źródła ciepła należy je pozostawić aby pełniło funkcję źródła ciepła rezerwowego przez co Zamawiający rozumie wykorzystywanie go np. w trakcie awarii nowego systemu ogrzewania a nie ich ciągłej współpracy. Zgodnie z postanowieniami *programu funkcjonalno-użytkowego* głównym założeniem zrealizowanej inwestycji ma być wymiana urządzeń grzewczych oraz wykonanie nowego systemu ogrzewania opartego o pompę bądź zespół pomp powietrznych.

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego
Kazimierz Szewczun
Kierownik Zamawiającego