

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotycząca warunków posadowienia projektowanej rozbudowy budynku socjalno-magazynowego o halę magazynową na działce nr ewidencyjny 1834/52 w miejscowości Brzozów.

1. Rodzaj warunków geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, wykonanych odkrywek fundamentów, przeprowadzonych badań geologicznych przez firmę KROSGEO Sławomir Dziadosz, Łukasz Świerczek stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występuje prosta genetycznie i litologicznie warstwa glin pylastych w stanie plastycznym.

Na podstawie jakościowej oceny właściwości gruntu oraz badań laboratoryjnych stwierdza się, że w podłożu budowlanym występują proste warunki gruntowe, tzn. korzystne dla projektowanych pracach budowlanych.

2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wyników jakościowej oceny właściwości gruntów, oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji, w prostych warunkach gruntowych stwierdza się **II kategorię geotechniczną** dla projektowanego obiektu.

Opracował: