

Legionowo, dnia 27 marca 2021 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe  
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo**

ZPU.272.1.2021

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania, bez ujawniania źródła zapytania, wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej [bip.powiat-legionowski.pl](http://bip.powiat-legionowski.pl) zakładka po lewej stronie menu pionowego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> 2021 -> Przetargi - Platforma Zakupowa, na której została udostępniona SWZ.

**Pytanie nr 1:**

W „szczegół studni chłonnych rys. nr 9” podane studnie chłonne są średnicy 1500 mm zaś w SST 1200 mm. Prosimy o informację jaką średnicę studni należy zastosować.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie DN 1500.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej, z której ma zostać wykonany ściek oraz dokładny kilometraż projektowanego ścieku.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że ściek należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego. Lokalizację ścieków pokazano w projekcie budowlanym na rysunku planu sytuacyjnego zaznaczając go kolorem ciemnym niebieskim linią przerywaną.

**Pytanie nr 3:**

*Jakie oprawy oświetleniowe należy zastosować? W przedmiarze są oprawy typu LED, w projekcie oprawy sodowe 100W IP66 II klasa, natomiast w specyfikacji technicznej jest napisane aby zastosować oprawy zgodne z projektem.*

*Jeżeli należy zastosować oprawy typu LED, to proszę o specyfikację oprawy (budowa, moc, strumień świetlny, temperatura barwowa, ..... itp.).*

**Odpowiedź nr 3:**

Parametry techniczne oprawy wraz z rysunkiem zostały przedstawione w załączniku.

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dodanie w Rozdziale XVIII. **ZAŁĄCZNIKI DO SWZ Załącznika 31 – Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED.**

*Załącznik 31 do SWZ - Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED*

Wszystkie wyjaśnienia, zmiany i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU



Karolina Lysek  
Kierownik Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych

Wyk. E. Kaczyńska