

Postępowanie nr: WZP.271.7.2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału na podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na beton przekruszony o frakcji 0-63mm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału na beton przekruszony o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekruszu betonowym innych materiałów z rozbiórek.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość zamawiany materiału do wykonania podbudowy, tj. z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na przekrusz betonowy o frakcji 0-40?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału na beton przekruszony o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekruszu betonowym innych materiałów z rozbiórek.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa