



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.1.3.2024

Stawiguda, 12.02.2024 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania na „Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Bosmańskiej i Jachtowej w Tomaszkowie”.

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego. wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ **Pytania z 06.02.2024 r.**

1. Proszę o określenie z jakiego tworzywa mają być wykonane rury do budowy kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 200-400 i o jakiej sztywności obwodowej. W dokumentacji występują różne materiały oraz różne sztywności obwodowe.

**Odpowiedź:**

**Rurociągi należy wykonać z rur PCV SN12 lub PP SN12. Przykanaliki należy wykonać z rur PCV lub PP SN10.**

2. Proszę o wyjaśnienie czy na studniach należy zastosować włazy żeliwne czy żeliwno-betonowe.

**Odpowiedź:**

**Na studniach należy zastosować włazy żeliwne.**

3. Proszę o potwierdzenie, że w studniach DN 1200 należy zastosować osadniki o głębokości min. 1,0m.

**Odpowiedź:**

**Potwierdzam stosowanie studni z osadnikiem min. 1,0m.**

4. Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych z kosztorysu sanitarnego o numerach 2.2.18-2.2.21 oraz wskazać miejsce ich wykonania w projekcie.

**Odpowiedź:**

**Pozycje dotyczą uszczelnienia powierzchni i połączeń kręgów studni betonowych.**

- 
5. Czy w przedmiarze Zamawiający ujął wykonanie ścieku z kostki betonowej?

**Odpowiedź:**

**Tak, w branży drogowej.**

6. Proszę o wyjaśnienie czy opis „WP9” dotyczy projektowanego wpustu DN 500 czy studzienki osadnikowej DN 315.

**Odpowiedź:**

**Opis WP9 dotyczy wpustu DN500.**

7. Proszę o wyjaśnienie czy ława betonowa z oporem ma być wykonana z betonu C12/15 czy C16/20.

**Odpowiedź:**

**ławy wykonać z betonu C16/20.**

8. Proszę o przekazanie tabeli robót ziemnych a w szczególności tabeli dotyczącej wykonania nasypów z materiału dowiezionego.

**Odpowiedź:**

**Tabele w załączniku.**

9. Czy należy wykonać ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej? Jeżeli tak, proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Nie ma potrzeby wykonywania ścieków przykrawężnikowych.**

10. Proszę o udostępnienie badań geologicznych.

**Odpowiedź:**

**Opinia geotechniczna w załączniku.**

➤ **Pytania z 08.02.2024 r.**

11. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu umowy odnośnie "§ 4 Obowiązki Wykonawcy pkt. 3. Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi dotyczące osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa." polegający na usunięciu słowa projektowania. We wszystkich pozostałych dokumentach wymagane są uprawnienia do kierowania. Prace podlegające postępowaniu są już objęte zatwierdzonym projektem stąd w naszej ocenie wymóg dołączania uprawnień do projektowania i kierowania jest bezzasadny.

---

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian w wskazanym paragrafie poprzez wykreślenie słowa projektowania. Zmiany uwzględniono w załączonym wzorze umowy po zmianach z 12.02.2024 r.

**Z uwagi na dokonane zmiany Zamawiający zmienia terminy w postępowaniu.**

Termin składania ofert **20.02.2024 r. o godz. 9:45**

Termin otwarcia ofert **20.02.2024 r. o godz. 9:50**

Termin związania ofertą **20.03.2024 r.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówienia stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiającym stosowanie do art. 271 ust. 1 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Opinia geotechniczna – 12.02.2024
2. Tabela nasypów – 12.02.2024
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy Bosmanska po zmianach 12.02.2024